Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	7,23	8,22	-0,99	50,03	53,27	-3,24	7,00	5,00	0,00	11,07			11,21		11,21	-	50,78		0,37			0,37
02.07.16	24,00	-	96,71	88,00	8,71	67,91	67,68	0,23	7,00	5,00	0,28	8,36			8,53		8,53	-	67,62		0,34			0,62
03.07.16	24,00	-	100,10	91,30	8,80	71,68	71,47	0,21	7,00	5,00	0,29	8,53			8,74		8,74	-	71,75		0,37			0,65
04.07.16	24,00	-	99,86	91,39	8,47	67,87	67,87	0,00	7,00	5,00	0,23	8,69			8,87		8,87	-	65,82		0,35			0,58
05.07.16	24,00	-	76,18	63,50	12,68	47,63	48,23	-0,60	7,00	5,00	0,19	12,57			12,69		12,69	-	44,20		0,38			0,57
06.07.16	24,00	-	29,95	23,49	6,46	33,66	33,86	-0,20	7,00	5,00	0,05	6,66			6,67		6,67	-	32,28		0,16			0,21
07.07.16	24,00	-	1,26	0,54	0,72	19,83	22,85	-3,02	7,00	5,00	0,00	1,15			1,15		1,15	-	19,04		0,02			0,02
08.07.16	24,00	-	0,96	0,24	0,72	18,98	19,95	-0,97	7,00	5,00	0,00	0,84			0,84		0,84	-	18,72		0,01			0,01
09.07.16	24,00	-	0,84	0,36	0,48	17,89	18,52	-0,63	7,00	5,00	0,00	0,93			0,93		0,93	-	17,91		0,02			0,02
10.07.16	24,00	-	0,72	0,24	0,48	18,51	18,61	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,84			0,84		0,84	-	18,42		0,01			0,01
11.07.16	24,00	-	0,72	0,12	0,60	18,56	18,66	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,90			0,90		0,90	-	18,48		0,02			0,02
12.07.16	24,00	-	0,84	0,36	0,48	18,69	18,80	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,78			0,78		0,78	-	18,68		0,01			0,01
13.07.16	24,00	-	1,08	0,36	0,72	18,55	18,72	-0,17	7,00	5,00	0,00	1,03			1,03		1,03	-	18,53		0,02			0,02
14.07.16	24,00	-	0,72	0,18	0,54	18,79	18,76	0,03	7,00	5,00	0,00	0,78			0,78		0,78	-	18,76		0,01			0,01
15.07.16	24,00	-	0,66	0,24	0,42	18,84	18,87	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,72			0,72		0,72	-	18,85		0,01			0,01
16.07.16	24,00	-	0,78	0,24	0,54	18,70	18,83	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,72			0,72		0,72	-	18,67		0,01			0,01
17.07.16	24,00	-	0,60	0,24	0,36	18,59	18,75	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,67			0,67		0,67	-	18,66		0,01			0,01
18.07.16	24,00	-	0,72	0,30	0,42	18,76	18,82	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,66			0,66		0,66	-	18,82		0,01			0,01
19.07.16	24,00	-	0,90	0,48	0,42	18,85	18,85	0,00	7,00	5,00	0,00	0,78			0,78		0,78	-	18,93		0,01			0,01
20.07.16	24,00	-	12,92	18,08	-5,16	51,29	51,93	-0,64	7,00	5,00	0,00	11,27			11,42		11,42	-	50,12		0,32			0,32
21.07.16	24,00	-	9,88	21,27	-11,39	44,36	45,35	-0,99	7,00	5,00	0,00	15,17			15,36		15,36	-	45,26		0,45			0,45
22.07.16	24,00	-	10,43	20,34	-9,91	47,80	49,62	-1,82	7,00	5,00	0,00	13,81			13,95		13,95	-	48,10		0,42			0,42
23.07.16	24,00	-	4,07	6,52	-2,45	55,42	61,44	-6,02	7,00	5,00	0,00	5,14			5,19		5,19	-	56,68		0,19			0,19
Среднее	24,00	-	19,92	18,96	0,96	33,96	34,77	-0,81	7,00	5,00	0,04	4,87	-	-	4,93	-	4,93	-	33,70	-	0,15	-	-	0,20
Итого	552,00		458,13	436,01	22,12						21,03	112,07	0,00	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00			3,52	0,00	0,00	4,55

102,63 4,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	34005,77	29563,10	3977,45	0,00	4225,96	0,00	950,42		-
	24.07.16 01:00	34255,81	29807,78	4061,33	0,00	4310,67	0,00	950,47		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~2,51~~ Гкал; 2,35
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~113,43~~ куб.м. 102,63

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.