Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	24,16	0,00	24,16	46,25	21,89	24,36	5,00	4,00	0,01	24,00	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	45,94	0,00	1,10			1,12
02.07.16	24,00	*	18,88	0,00	18,88	60,23	22,98	37,25	5,00	4,00	0,02	18,71	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	59,57	0,00	1,11			1,14
03.07.16	24,00	*	17,87	0,00	17,87	67,06	24,05	43,01	5,00	4,00	0,02	17,75	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	66,22	0,00	1,18			1,20
04.07.16	24,00	*	18,90	0,00	18,90	64,01	21,78	42,23	5,00	4,00	0,02	18,78	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	63,27	0,00	1,19			1,21
05.07.16	24,00	*	22,49	0,00	22,49	45,83	19,46	26,37	5,00	4,00	0,01	22,38	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	45,46	0,00	1,02			1,03
06.07.16	24,00	*	13,43	0,00	13,43	31,26	18,18	13,07	5,00	4,00	0,03	11,75	0,00	0,00	11,81	0,00	11,81	-	32,92	0,00	0,39			0,42
07.07.16	24,00	*	2,80	0,00	2,80	21,23	17,36	3,87	5,00	4,00	0,01	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	-	22,81	0,00	0,05			0,06
08.07.16	24,00	*	2,29	0,00	2,29	21,14	17,42	3,72	5,00	4,00	0,01	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	-	23,27	0,00	0,04			0,05
09.07.16	24,00	*	2,87	0,00	2,87	20,06	17,76	2,29	5,00	4,00	0,02	1,89	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	-	22,37	0,00	0,04			0,06
10.07.16	24,00	*	2,18	0,00	2,18	20,94	18,02	2,92	5,00	4,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	-	21,74	0,00	0,05			0,05
11.07.16	24,00	*	1,99	0,00	1,99	21,82	18,36	3,46	5,00	4,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	-	23,13	0,00	0,04			0,04
12.07.16	24,00	*	2,34	0,00	2,34	22,34	18,66	3,68	5,00	4,00	0,01	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	-	24,52	0,00	0,04			0,05
13.07.16	24,00	*	2,19	0,00	2,19	22,66	18,73	3,93	5,00	4,00	0,01	1,78	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-	24,29	0,00	0,04			0,05
14.07.16	24,00	*	2,21	0,00	2,21	22,65	18,72	3,94	5,00	4,00	0,01	1,74	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	-	24,58	0,00	0,04			0,05
15.07.16	24,00	*	2,24	0,00	2,24	23,22	19,09	4,12	5,00	4,00	0,01	1,83	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	-	25,15	0,00	0,05			0,05
16.07.16	24,00	*	2,32	0,00	2,32	22,58	18,62	3,96	5,00	4,00	0,01	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	-	24,53	0,00	0,05			0,05
17.07.16	24,00	*	2,11	0,00	2,11	23,38	18,62	4,75	5,00	4,00	0,00	1,86	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	-	25,08	0,00	0,05			0,05
18.07.16	24,00	*	2,47	0,00	2,47	23,85	18,52	5,33	5,00	4,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	-	24,89	0,00	0,06			0,06
19.07.16	24,00	*	2,38	0,00	2,38	23,67	19,07	4,60	5,00	4,00	0,01	1,80	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	-	26,42	0,00	0,05			0,06
20.07.16	24,00	*	17,03	0,00	17,03	42,66	19,28	23,38	5,00	4,00	0,04	15,26	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	44,78	0,00	0,68			0,73
21.07.16	24,00	*	24,52	0,00	24,52	43,80	20,26	23,54	5,00	4,00	0,02	24,43	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	43,36	0,00	1,06			1,07
22.07.16	24,00		28,40	0,00	28,40	39,65	20,35	19,30	5,00	4,00	0,01	28,24	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	39,36	0,00	1,11			1,13
23.07.16	24,00	*	11,11	0,00	11,11	45,12	20,02	25,10	5,00	4,00	0,04	9,58	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	-	48,21	0,00	0,46			0,50
Среднее	24,00	-	9,88	-	9,88	33,71	19,45	14,27	5,00	4,00	0,01	9,36	-	-	9,46	-	9,46	-	34,86	-	0,43	-	-	0,44
Итого	552,00		227,16	0,00	227,16						0,33	215,37	0,00	0,00	217,69	0,00	217,69	0,00			9,89	0,00	0,00	10,22

193,11 9,54 -0,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	127702,10	104699,23	22852,45	0,00	23368,17	0,00	4627,03	1591,60	-
	24.07.16 01:00	127867,46	104699,23	23006,29	0,00	23523,38	0,00	4633,72	1598,02	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 6,31 Гкал; 5,64
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 217,69 куб.м. 193,11

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта