Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.16 | 24,00 | - | 9,58 | 8,53 | 1,05 | 47,01 | 50,62 | -3,61 | 7,00 | 5,00 | -0,39 | 16,42 | 15,37 | 1,05 | 16,62 | 0,00 | 16,62 | - | 48,09 | 23,92 | 0,42 | | | 0,03 |
| 02.07.16 | 24,00 | - | 158,64 | 148,75 | 9,89 | 67,73 | 64,07 | 3,66 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 116,89 | 107,00 | 9,89 | 119,36 | 0,00 | 119,36 | - | 67,71 | 62,14 | 1,27 | | | 1,22 |
| 03.07.16 | 24,00 | - | 162,72 | 153,27 | 9,45 | 71,58 | 67,82 | 3,76 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 119,43 | 109,98 | 9,45 | 122,27 | 0,00 | 122,27 | - | 71,58 | 66,48 | 1,24 | | | 1,26 |
| 04.07.16 | 24,00 | - | 162,91 | 152,61 | 10,30 | 67,81 | 64,54 | 3,27 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 119,84 | 109,54 | 10,30 | 122,38 | 0,00 | 122,38 | - | 67,76 | 63,03 | 1,22 | | | 1,21 |
| 05.07.16 | 24,00 | - | 118,62 | 102,68 | 15,94 | 47,92 | 46,10 | 1,82 | 7,00 | 5,00 | -0,15 | 88,87 | 72,93 | 15,94 | 89,88 | 0,00 | 89,88 | - | 47,81 | 43,13 | 1,10 | | | 0,96 |
| 06.07.16 | 24,00 | - | 44,35 | 37,94 | 6,41 | 33,73 | 32,66 | 1,07 | 7,00 | 5,00 | -0,16 | 33,58 | 27,17 | 6,41 | 33,77 | 0,00 | 33,77 | - | 33,60 | 26,33 | 0,41 | | | 0,26 |
| 07.07.16 | 24,00 | - | 1,26 | 0,36 | 0,90 | 18,75 | 19,39 | -0,64 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,32 | 0,42 | 0,90 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | - | 18,60 | 18,75 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.07.16 | 24,00 | - | 0,96 | 0,24 | 0,72 | 18,09 | 18,36 | -0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,27 | 0,55 | 0,72 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | - | 18,04 | 18,05 | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.07.16 | 24,00 | - | 0,96 | 0,48 | 0,48 | 17,74 | 17,89 | -0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,24 | 0,76 | 0,48 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | - | 17,67 | 17,70 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.07.16 | 24,00 | - | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 18,03 | 18,07 | -0,04 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,26 | 0,66 | 0,60 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | - | 17,98 | 17,79 | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.07.16 | 24,00 | - | 0,96 | 0,36 | 0,60 | 18,16 | 18,15 | 0,01 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 0,60 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | - | 18,06 | 17,96 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.07.16 | 24,00 | - | 0,90 | 0,42 | 0,48 | 18,47 | 18,49 | -0,02 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,20 | 0,72 | 0,48 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | - | 18,39 | 18,27 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.07.16 | 24,00 | - | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 18,65 | 18,54 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,08 | 0,72 | 0,36 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | - | 18,56 | 18,32 | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.07.16 | 24,00 | - | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 18,65 | 18,37 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,02 | 0,66 | 0,36 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | - | 18,60 | 18,36 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.07.16 | 24,00 | - | 1,07 | 0,42 | 0,65 | 18,50 | 18,49 | 0,01 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,15 | 0,50 | 0,65 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | - | 18,41 | 18,38 | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.16 | 24,00 | - | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 18,71 | 18,57 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,90 | 0,54 | 0,36 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | - | 18,56 | 18,34 | 0,00 | | | 0,00 |
| 17.07.16 | 24,00 | - | 0,66 | 0,24 | 0,42 | 18,70 | 18,52 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,84 | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | - | 18,60 | 18,37 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18.07.16 | 24,00 | - | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 18,90 | 18,66 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,84 | 0,54 | 0,30 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | - | 18,76 | 18,59 | 0,00 | | | 0,00 |
| 19.07.16 | 24,00 | - | 0,60 | 0,24 | 0,36 | 18,79 | 18,58 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,78 | 0,42 | 0,36 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | - | 18,63 | 18,41 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20.07.16 | 24,00 | - | 20,77 | 20,12 | 0,65 | 50,40 | 49,62 | 0,78 | 7,00 | 5,00 | -0,70 | 30,93 | 30,28 | 0,65 | 31,32 | 0,00 | 31,32 | - | 49,97 | 26,01 | 0,76 | | | 0,06 |
| 21.07.16 | 24,00 | - | 161,42 | 151,54 | 9,88 | 69,04 | 65,48 | 3,56 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 118,72 | 108,84 | 9,88 | 121,34 | 111,06 | 10,28 | - | 69,02 | 63,88 | 1,24 | - | - | 1,23 |
| 22.07.16 | 24,00 | - | 161,42 | 151,54 | 9,88 | 69,04 | 65,48 | 3,56 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 118,72 | 108,84 | 9,88 | 121,34 | 111,06 | 10,28 | - | 69,02 | 63,88 | 1,24 | - | - | 1,23 |
| 23.07.16 | 24,00 | - | 161,42 | 151,54 | 9,88 | 69,04 | 65,48 | 3,56 | 7,00 | 5,00 | -0,01 | 118,72 | 108,84 | 9,88 | 121,34 | 111,06 | 10,28 | - | 69,02 | 63,88 | 1,24 | - | - | 1,23 |
| Среднее | 24,00 | - | 51,00 | 47,09 | 3,91 | 36,24 | 35,30 | 0,93 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 38,96 | 35,05 | 3,91 | 39,72 | 14,49 | 25,24 | - | 36,19 | 32,17 | 0,44 | - | - | 0,38 |
| Итого | 552,00 | | 1172,89 | 1082,97 | 89,92 | | | | | | -1,46 | 896,16 | 806,24 | 89,92 | 913,65 | 333,18 | 580,47 | 0,00 | | | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |

91,75

ОСТ ГВС ПОЗ

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.07.16 02:00 | 34989,20 | 30445,49 | 17976,54 | 12008,58 | 18381,63 | 12778,75 | 863,54 | - | - |
| | 24.07.16 01:00 | 35363,47 | 30802,46 | 18303,32 | 12008,58 | 18712,85 | 12778,75 | 865,04 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **580,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«23» 07 16 г.