Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	8,00	9,36	-1,36	48,20	51,70	-3,50	7,00	5,00	-0,74	13,32	-	-	13,45	-	13,45	-	49,07	-	0,65			-0,08
02.07.16	24.00	-	90,43	77,95	12,48	67,65	67,34	0,31	7,00	5,00	0,10	11,52	-	-	11,73	-	11,73	-	67,20	-	0,77			0,87
03.07.16	24.00	-	92,12	80,22	11,90	71,55	71,24	0,31	7,00	5,00	0,10	10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	71,27	-	0,78			0,88
04.07.16	24.00	-	92,26	80,14	12,12	67,66	67,66	0,00	7,00	5,00	0,06	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	65,36	-	0,76			0,82
05.07.16	24.00	-	72,76	53,89	18,87	47,23	48,31	-1,08	7,00	5,00	0,03	18,41	-	-	18,56	-	18,56	-	43,34	-	0,80			0,84
06.07.16	24.00	-	26,65	20,20	6,45	33,36	33,65	-0,29	7,00	5,00	0,01	6,54	-	-	6,57	-	6,57	-	31,43	-	0,20			0,21
07.07.16	24.00	-	1,14	0,99	0,15	18,80	18,64	0,16	7,00	5,00	0,00	0,41	-	-	0,41	-	0,41	-	17,71	-	0,00			0,01
08.07.16	24.00	-	1,03	1,24	-0,21	17,68	18,23	-0,55	7,00	5,00	0,00	0,45	-	-	0,45	-	0,45	-	17,24	-	0,00			0,00
09.07.16	24.00	-	0,96	1,04	-0,08	17,32	17,22	0,10	7,00	5,00	0,00	0,34	-	-	0,34	-	0,34	-	17,35	-	0,00			0,01
10.07.16	24.00	-	1,09	0,66	0,43	17,86	17,54	0,32	7,00	5,00	-0,02	1,02	-	-	1,02	-	1,02	-	18,14	-	0,02			0,01
11.07.16	24.00	-	1,02	0,72	0,30	20,32	18,68	1,64	7,00	5,00	-0,02	0,96	-	-	0,96	-	0,96	-	20,06	-	0,02			0,01
12.07.16	24.00	-	1,34	0,94	0,40	18,76	17,94	0,82	7,00	5,00	-0,02	1,07	-	-	1,07	-	1,07	-	18,69	-	0,02			0,01
13.07.16	24.00	-	1,08	1,02	0,06	20,64	18,78	1,86	7,00	5,00	-0,02	0,89	-	-	0,89	-	0,89	-	20,88	-	0,02			0,00
14.07.16	24.00	-	1,14	0,97	0,17	19,28	18,07	1,21	7,00	5,00	-0,01	0,86	-	-	0,86	-	0,86	-	19,90	-	0,02			0,01
15.07.16	24.00	-	0,96	1,05	-0,09	17,87	17,57	0,30	7,00	5,00	0,00	0,35	-	-	0,35	-	0,35	-	17,61	-	0,00			0,00
16.07.16	24.00	-	0,72	0,79	-0,07	17,78	17,56	0,22	7,00	5,00	0,00	0,29	-	-	0,29	-	0,29	-	17,53	-	0,00			0,00
17.07.16	24.00	-	0,78	0,90	-0,12	18,03	17,51	0,52	7,00	5,00	0,00	0,36	-	-	0,36	-	0,36	-	17,91	-	0,00			0,00
18.07.16	24.00	-	0,73	0,84	-0,11	17,89	17,52	0,37	7,00	5,00	0,00	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,65	-	0,00			0,00
19.07.16	24.00	-	0,84	1,40	-0,56	17,96	17,46	0,50	7,00	5,00	0,00	0,29	-	-	0,29	-	0,29	-	17,86	-	0,00			0,00
20.07.16	24.00	-	12,73	17,82	-5,09	49,82	49,75	0,07	7,00	5,00	-1,00	15,30	-	-	15,49	-	15,49	-	50,11	-	0,77			-0,23
21.07.16	24.00	-	10,28	21,35	-11,07	44,25	45,00	-0,75	7,00	5,00	-1,10	13,97	-	-	14,09	-	14,09	-	44,34	-	0,62			-0,48
22.07.16	24.00	-	9,44	26,04	-16,60	46,61	47,97	-1,36	7,00	5,00	-1,40	13,01	-	-	13,15	-	13,15	-	47,10	-	0,61			-0,79
23.07.16	24.00	-	5,22	6,49	-1,27	41,41	57,93	-16,52	7,00	5,00	-0,42	6,40	-	-	6,46	-	6,46	-	43,57	-	0,28			-0,14
Среднее	24,00	-	18,81	17,65	1,16	32,95	33,62	-0,67	7,00	5,00	-0,19	5,60	-	-	5,67	-	5,67	-	32,67	-	0,28	-	-	0,08
Итого	552,00		432,72	406,02	26,70						-4,45	128,83	0,00	0,00	130,31	0,00	130,31	0,00			6,39	0,00	0,00	1,95

122,64 6,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.16 00:00	28893,79	23595,71	5238,41	-	5359,43	-	947,05	-	-
	24.07.16 01:00	28944,29	23679,97	5294,76	-	5416,29	-	945,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4,06~~ Гкал; 4,04
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 130,31 куб.м. 122,64

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта