Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	109,97	97,64	12,33	68,46	68,34	0,12	7,00	5,00	0,02	12,33	-	-	12,60	-	12,60	-	68,39	-	0,84	-	-	0,86
02.07.16	24,00	-	108,97	97,87	11,10	67,22	67,00	0,22	7,00	5,00	0,02	11,10	-	-	11,38	-	11,38	-	67,56	-	0,75			0,77
03.07.16	24,00	-	112,36	101,20	11,16	71,18	71,02	0,16	7,00	5,00	0,02	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	71,40	-	0,80			0,82
04.07.16	24,00	-	111,07	101,07	10,00	67,54	67,65	-0,11	7,00	5,00	0,02	10,00	-	-	10,20	-	10,20	-	65,29	-	0,65			0,67
05.07.16	24,00	-	81,21	68,27	12,94	47,80	48,43	-0,63	7,00	5,00	0,00	12,94	-	-	13,09	-	13,09	-	44,45	-	0,58			0,58
06.07.16	24,00	-	30,78	25,53	5,25	33,66	33,67	-0,01	7,00	5,00	0,01	5,25	-	-	5,28	-	5,28	-	31,75	-	0,17			0,18
07.07.16	24,00	-	1,27	1,32	-0,05	18,44	18,77	-0,33	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	17,93	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	1,14	1,08	0,06	17,30	17,87	-0,57	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	17,16	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	1,08	0,90	0,18	17,09	17,59	-0,50	7,00	5,00	0,00	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	17,03	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	1,10	0,90	0,20	17,26	17,71	-0,45	7,00	5,00	0,00	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	17,25	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	1,03	0,72	0,31	17,59	17,88	-0,29	7,00	5,00	0,00	0,31	-	-	0,31	-	0,31	-	17,56	-	0,01			0,01
12.07.16	24,00	-	1,17	0,96	0,21	17,82	18,12	-0,30	7,00	5,00	0,00	0,21	-	-	0,21	-	0,21	-	17,80	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	1,21	0,78	0,43	18,17	18,36	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,43	-	-	0,43	-	0,43	-	18,18	-	0,01			0,01
14.07.16	24,00	-	1,16	0,84	0,32	18,09	18,30	-0,21	7,00	5,00	0,00	0,32	-	-	0,32	-	0,32	-	18,09	-	0,01			0,01
15.07.16	24,00	-	1,15	0,78	0,37	18,18	18,34	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,37	-	-	0,37	-	0,37	-	18,16	-	0,01			0,01
16.07.16	24,00	-	1,14	0,78	0,36	18,22	18,35	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,36	-	-	0,36	-	0,36	-	18,25	-	0,01			0,01
17.07.16	24,00	-	1,09	0,84	0,25	18,33	18,38	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	18,39	-	0,00			0,01
18.07.16	24,00	-	1,29	1,08	0,21	18,22	18,36	-0,14	7,00	5,00	0,00	0,21	-	-	0,21	-	0,21	-	18,27	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	1,20	0,90	0,30	18,26	18,23	0,03	7,00	5,00	0,00	0,30	-	-	0,30	-	0,30	-	18,33	-	0,01			0,01
20.07.16	24,00	-	110,80	100,05	10,75	68,65	68,56	0,09	7,00	5,00	0,02	10,75	-	-	10,99	-	10,99	-	68,08	-	0,73	-	-	0,75
21.07.16	24,00	-	110,80	100,05	10,75	68,65	68,56	0,09	7,00	5,00	0,02	10,75	-	-	10,99	-	10,99	-	68,08	-	0,73	-	-	0,75
22.07.16	24,00	-	110,80	100,05	10,75	68,65	68,56	0,09	7,00	5,00	0,02	10,75	-	-	10,99	-	10,99	-	68,08	-	0,73	-	-	0,75
23.07.16	24,00	-	110,80	100,05	10,75	68,65	68,56	0,09	7,00	5,00	0,02	10,75	-	-	10,99	-	10,99	-	68,08	-	0,73	-	-	0,75
Среднее	24,00	-	44,03	39,29	4,74	37,54	37,68	-0,14	7,00	5,00	0,01	4,74	-	-	4,83	-	4,83	-	37,11	-	0,29	-	-	0,30
Итого	552,00		1012,59	903,65	108,94						0,17	109,05	0,00	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00			6,76	0,00	0,00	6,95

107,9 6,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	20352,50	17824,76	12505,31	-	12820,79	-	558,83	-	-
	23.07.16 23:00	20628,93	18105,01	12964,53	-	13284,47	-	558,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4,80~~ Гкал; 4,74
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~111,16~~ куб.м. 107,9

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «_____» _____ г.

печать энергосбыта

РСМ ТЭЦ ПЗ