Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	15,47	0,00	15,47	59,35	22,12	37,24	6,10	4,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	59,07	0,00	0,92			0,92
02.07.16	24,00	*	13,26	0,00	13,26	57,93	22,42	35,51	6,10	4,00	0,00	13,28	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	57,59	0,00	0,76			0,77
03.07.16	24,00	*	13,02	0,00	13,02	57,45	22,88	34,56	6,10	4,00	0,00	13,07	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	57,11	0,00	0,75			0,75
04.07.16	24,00	*	15,93	0,00	15,93	57,18	21,22	35,96	6,10	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	56,92	0,00	0,91			0,91
05.07.16	24,00	*	16,46	0,00	16,46	58,42	19,69	38,73	6,10	4,00	0,00	16,51	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	58,14	0,00	0,96			0,96
06.07.16	24,00	*	17,40	0,00	17,40	57,66	19,80	37,86	6,10	4,00	0,00	17,44	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	57,40	0,00	1,00			1,00
07.07.16	24,00	*	19,10	0,00	19,10	59,94	19,91	40,04	6,10	4,00	0,00	19,23	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	-	59,69	0,00	1,15			1,15
08.07.16	24,00	*	21,40	0,00	21,40	60,29	19,93	40,36	6,10	4,00	0,00	21,50	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	60,10	0,00	1,29			1,29
09.07.16	24,00	*	14,71	0,00	14,71	57,05	20,02	37,03	6,10	4,00	0,00	14,77	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	56,74	0,00	0,84			0,84
10.07.16	24,00	*	20,38	0,00	20,38	60,94	20,61	40,34	6,10	4,00	0,00	20,51	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	60,72	0,00	1,24			1,24
11.07.16	24,00	*	13,44	0,00	13,44	60,22	21,04	39,18	6,10	4,00	0,00	13,47	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	59,84	0,00	0,81			0,81
12.07.16	24,00	*	15,32	0,00	15,32	57,37	20,96	36,41	6,10	4,00	0,00	15,41	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	57,08	0,00	0,88			0,88
13.07.16	24,00	*	16,01	0,00	16,01	56,59	21,03	35,56	6,10	4,00	0,00	16,05	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	56,33	0,00	0,90			0,91
14.07.16	24,00	*	14,15	0,00	14,15	57,32	21,00	36,31	6,10	4,00	0,00	14,17	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	57,00	0,00	0,81			0,81
15.07.16	24,00	*	13,23	0,00	13,23	57,38	21,47	35,92	6,10	4,00	0,00	13,28	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	57,02	0,00	0,76			0,76
16.07.16	24,00	*	13,90	0,00	13,90	55,35	21,11	34,23	6,10	4,00	0,01	13,28	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	57,02	0,00	0,76			0,77
17.07.16	24,00	*	14,15	0,00	14,15	56,42	21,43	34,99	6,10	4,00	0,03	13,91	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	55,04	0,00	0,77			0,80
18.07.16	24,00	*	12,65	0,00	12,65	55,67	21,16	34,51	6,10	4,00	-0,09	14,11	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	56,13	0,00	0,79			0,70
19.07.16	24,00	*	12,66	0,00	12,66	55,68	21,29	34,39	6,10	4,00	0,01	12,65	0,00	0,00	12,83	0,00	12,83	-	55,34	0,00	0,70			0,71
20.07.16	24,00	*	12,66	0,00	12,66	55,68	21,29	34,39	6,10	4,00	0,01	12,65	0,00	0,00	12,83	0,00	12,83	-	55,34	0,00	0,70			0,71
21.07.16	24,00	*	12,79	0,00	12,79	55,51	21,20	34,31	6,10	4,00	0,01	12,74	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	55,18	0,00	0,70			0,71
22.07.16	24,00	*	11,79	0,00	11,79	56,74	21,68	35,06	6,10	4,00	0,01	11,75	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	-	56,37	0,00	0,66			0,67
23.07.16	24,00	*	11,81	0,00	11,81	54,53	21,90	32,63	6,10	4,00	0,01	11,77	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94	-	54,20	0,00	0,64			0,64
Среднее	24,00	-	14,86	-	14,86	57,42	21,09	36,33	6,10	4,00	0,00	14,92	-	-	15,15	-	15,15	-	57,19	-	0,86	-	-	0,86
Итого	552,00		341,69	0,00	341,69						0,01	343,08	0,00	0,00	348,42	0,00	348,42	0,00			19,69	0,00	0,00	19,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 02:00	97739,27	87551,80	17333,28	0,00	17665,71	0,00	5953,75	1103,22	
	24.07.16 02:00	97749,96	87551,80	17343,93	0,00	17676,50	0,00	5954,32	1103,79	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -5,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «_____» _____ г.

печать энергосбыта