Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	40,68	27,40	13,28	66,62	65,67	0,96	6,10	4,00	0,03	13,24	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	66,71	0,00	0,88			0,91
02.07.16	24,00	*	39,66	27,90	11,76	66,34	65,44	0,91	6,10	4,00	0,03	11,75	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	66,37	0,00	0,78			0,81
03.07.16	24,00	*	39,45	28,18	11,27	65,79	64,78	1,01	6,10	4,00	0,03	11,20	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	-	66,19	0,00	0,74			0,77
04.07.16	24,00	*	39,97	28,29	11,68	64,24	63,39	0,85	6,10	4,00	0,02	11,72	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95	-	64,29	0,00	0,75			0,78
05.07.16	24,00	*	40,05	27,71	12,34	65,58	64,52	1,06	6,10	4,00	0,03	12,28	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	65,79	0,00	0,81			0,84
06.07.16	24,00	*	40,09	27,60	12,48	64,46	63,51	0,95	6,10	4,00	0,03	12,43	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	64,46	0,00	0,80			0,83
07.07.16	24,00	*	40,80	27,35	13,44	66,31	65,16	1,15	6,10	4,00	0,03	13,46	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	66,61	0,00	0,90			0,92
08.07.16	24,00	*	39,49	27,46	12,03	65,96	64,94	1,02	6,10	4,00	0,03	12,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	-	66,05	0,00	0,79			0,82
09.07.16	24,00	*	39,91	26,96	12,95	65,01	63,87	1,14	6,10	4,00	0,03	12,92	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	65,37	0,00	0,84			0,87
10.07.16	24,00	*	39,82	27,23	12,59	66,86	65,65	1,21	6,10	4,00	0,03	12,60	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	-	67,28	0,00	0,85			0,88
11.07.16	24,00	*	42,06	29,43	12,62	69,25	68,24	1,00	6,10	4,00	0,03	12,70	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	-	69,31	0,00	0,88			0,91
12.07.16	24,00	*	40,86	28,02	12,84	64,75	63,89	0,86	6,10	4,00	0,02	12,95	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	-	64,67	0,00	0,84			0,86
13.07.16	24,00	*	42,55	28,94	13,62	63,64	62,81	0,83	6,10	4,00	0,03	13,63	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	63,61	0,00	0,87			0,89
14.07.16	24,00	*	42,08	30,16	11,92	65,62	64,69	0,93	6,10	4,00	0,03	11,87	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	-	65,83	0,00	0,78			0,81
15.07.16	24,00	*	41,90	30,37	11,53	65,73	64,87	0,85	6,10	4,00	0,03	11,53	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	-	65,73	0,00	0,76			0,79
16.07.16	24,00	*	40,83	29,05	11,78	62,95	62,04	0,91	6,10	4,00	0,03	11,79	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	-	63,10	0,00	0,74			0,77
17.07.16	24,00	*	40,64	28,21	12,44	64,03	62,97	1,06	6,10	4,00	0,03	12,43	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	64,46	0,00	0,80			0,83
18.07.16	24,00	*	41,64	28,70	12,94	64,31	63,40	0,91	6,10	4,00	0,03	12,86	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	-	64,48	0,00	0,83			0,86
19.07.16	24,00	*	42,29	28,29	13,99	64,03	63,11	0,92	6,10	4,00	0,03	13,93	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	-	64,17	0,00	0,89			0,92
20.07.16	24,00	*	42,04	27,90	14,15	63,96	62,98	0,98	6,10	4,00	0,03	14,17	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	64,14	0,00	0,91			0,93
21.07.16	24,00	*	42,30	28,86	13,45	65,96	64,92	1,04	6,10	4,00	0,03	13,36	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	66,32	0,00	0,89			0,92
22.07.16	24,00	*	42,09	28,74	13,35	63,52	62,68	0,84	6,10	4,00	0,03	13,35	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	63,58	0,00	0,85			0,87
23.07.16	24,00	*	40,66	28,74	11,92	62,94	62,08	0,85	6,10	4,00	0,03	11,87	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	-	63,11	0,00	0,75			0,78
Среднее	24,00	-	40,95	28,33	12,62	65,12	64,16	0,97	6,10	4,00	0,03	12,61	-	-	12,86	-	12,86	-	65,29	-	0,82	-	-	0,85
Итого	552,00		941,86	651,49	290,37						0,64	290,01	0,00	0,00	295,76	0,00	295,76	0,00			18,93	0,00	0,00	19,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	123551,05	107006,50	18415,29	0,00	18800,69	0,00	4569,65	1233,38	-
	24.07.16 02:00	124374,72	107576,05	18669,16	0,00	19059,57	0,00	4586,73	1249,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -5,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.