Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	15,61	0,00	15,61	62,76	59,46	3,30	6,10	4,00	0,04	15,36	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	61,39	0,00	0,94			0,98
02.07.16	24,00	*	16,02	0,00	16,02	62,32	58,16	4,16	6,10	4,00	0,03	15,85	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	60,99	0,00	0,97			1,00
03.07.16	24,00	*	16,53	0,00	16,53	61,99	59,81	2,18	6,10	4,00	0,03	16,41	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	-	60,71	0,00	1,00			1,02
04.07.16	24,00	*	15,58	0,00	15,58	60,61	57,52	3,09	6,10	4,00	0,03	15,37	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	59,33	0,00	0,91			0,94
05.07.16	24,00	*	16,64	0,00	16,64	61,65	57,95	3,71	6,10	4,00	0,03	16,46	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	60,35	0,00	0,99			1,03
06.07.16	24,00	*	17,31	0,00	17,31	60,18	55,47	4,70	6,10	4,00	0,03	17,21	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	58,92	0,00	1,01			1,04
07.07.16	24,00	*	17,60	0,00	17,60	62,63	59,41	3,23	6,10	4,00	0,03	17,56	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	61,31	0,00	1,08			1,10
08.07.16	24,00	*	17,05	0,00	17,05	62,00	57,01	4,99	6,10	4,00	0,03	16,93	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	60,65	0,00	1,03			1,06
09.07.16	24,00	*	17,41	0,00	17,41	61,51	58,30	3,21	6,10	4,00	0,03	17,29	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	60,22	0,00	1,04			1,07
10.07.16	24,00	*	17,54	0,00	17,54	63,27	61,24	2,03	6,10	4,00	0,03	17,50	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	61,91	0,00	1,08			1,11
11.07.16	24,00	*	17,64	0,00	17,64	64,95	55,55	9,41	6,10	4,00	0,04	17,48	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	63,54	0,00	1,11			1,15
12.07.16	24,00	*	16,59	0,00	16,59	61,07	56,07	4,99	6,10	4,00	0,03	16,39	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	59,78	0,00	0,98			1,01
13.07.16	24,00	*	17,18	0,00	17,18	59,99	50,53	9,46	6,10	4,00	0,03	16,95	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	58,79	0,00	1,00			1,03
14.07.16	24,00	*	15,43	0,00	15,43	61,42	60,04	1,38	6,10	4,00	0,03	15,24	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	60,01	0,00	0,91			0,95
15.07.16	24,00	*	17,24	0,00	17,24	61,85	56,50	5,36	6,10	4,00	0,03	17,11	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	60,56	0,00	1,04			1,07
16.07.16	24,00	*	16,93	0,00	16,93	59,38	27,34	32,04	6,10	4,00	0,02	16,80	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	58,58	0,00	0,98			1,01
17.07.16	24,00	*	18,27	0,00	18,27	62,02	26,04	35,97	6,10	4,00	0,01	18,26	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	61,58	0,00	1,12			1,13
18.07.16	24,00	*	14,84	0,00	14,84	61,66	26,04	35,62	6,10	4,00	0,01	14,74	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	61,17	0,00	0,90			0,92
19.07.16	24,00	*	16,22	0,00	16,22	61,40	25,89	35,51	6,10	4,00	0,01	16,14	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	60,94	0,00	0,98			1,00
20.07.16	24,00	*	17,99	0,00	17,99	61,51	25,66	35,85	6,10	4,00	0,01	17,91	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	61,09	0,00	1,09			1,11
21.07.16	24,00		17,29	0,00	17,29	63,49	26,28	37,22	6,10	4,00	0,01	17,25	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	63,03	0,00	1,09			1,10
22.07.16	24,00	*	17,14	0,00	17,13	61,44	25,78	35,65	6,10	4,00	0,01	17,05	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	61,00	0,00	1,04			1,05
23.07.16	24,00		15,27	0,00	15,27	60,53	26,45	34,08	6,10	4,00	0,02	15,14	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	-	60,05	0,00	0,91			0,92
Среднее	24,00	-	16,75	0,00	16,75	61,72	46,63	15,09	6,10	4,00	0,03	16,63	-	-	16,91	-	16,91	-	60,69	-	1,01	-	-	1,03
Итого	552,00		385,31	0,01	385,30						0,58	382,42	0,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00			23,21	0,00	0,00	23,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	86103,15	74865,86	20789,61	0,00	21177,65	0,00	6159,23	1309,15	-
	24.07.16 02:00	86441,12	74865,87	21125,21	0,00	21519,05	0,00	6180,07	1329,51	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -6,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«_____» _____ г.