Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	5,31	17,74	-12,43	39,87	49,08	-9,21	5,50	3,60	-1,60	20,20	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	46,51	0,00	0,94			-0,66
02.07.16	24,00	*	58,14	44,69	13,45	65,07	64,43	0,64	5,50	3,60	0,00	14,35	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	-	63,11	0,00	0,91			0,91
03.07.16	24,00	*	63,54	47,42	16,13	69,33	68,83	0,50	5,50	3,60	0,07	15,47	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	-	69,47	0,00	1,08			1,15
04.07.16	24,00	*	63,85	47,10	16,75	66,18	66,17	0,01	5,50	3,60	0,06	16,22	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	64,99	0,00	1,05			1,11
05.07.16	24,00	*	41,34	27,71	13,63	48,42	49,10	-0,68	5,50	3,60	0,03	13,24	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	46,39	0,00	0,61			0,64
06.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,88	19,59	0,29	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,90	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,77	18,54	0,23	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,86	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,62	18,48	0,14	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,69	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,57	18,49	0,08	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,60	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,89	0,09	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,00	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,18	19,03	0,14	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,20	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,34	19,22	0,12	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,44	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,37	19,24	0,13	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,48	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,31	19,15	0,16	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,37	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,45	19,24	0,22	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,50	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,33	19,15	0,18	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,41	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,47	19,16	0,31	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,50	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,02	18,88	0,14	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,11	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,32	19,03	0,28	5,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,39	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00		24,99	12,96	12,03	48,88	38,51	10,37	5,50	3,60	-0,23	23,20	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	41,25	0,00	0,96			0,72
21.07.16	24,00	*	5,16	24,25	-19,09	37,02	41,14	-4,12	5,50	3,60	-1,86	25,93	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	-	40,44	0,00	1,05			-0,81
22.07.16	24,00	*	47,46	37,95	9,52	60,05	58,28	1,77	5,50	3,60	-0,27	16,24	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	56,22	0,00	0,91			0,64
23.07.16	24,00	*	3,64	17,85	-14,21	47,95	56,22	-8,26	5,50	3,60	-1,77	17,05	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	54,86	0,00	0,94			-0,83
Среднее	24,00	-	13,63	12,07	1,55	32,67	32,95	-0,28	5,50	3,60	-0,24	7,04	-	-	7,13	-	7,13	-	32,73	-	0,37	-	-	0,13
Итого	552,00		313,44	277,67	35,76						-5,57	161,90	0,00	0,00	164,08	0,00	164,08	0,00			8,45	0,00	0,00	2,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	36086,89	28083,65	7947,78	0,00	8131,14	0,00	1071,96	560,57	-
	24.07.16 02:00	36270,79	28251,14	8060,46	0,00	8245,19	0,00	1073,30	566,13	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.