Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00		18,99	16,09	2,90	42,84	52,59	-9,75	5,20	3,40	-1,94	40,75	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17	-	46,68	0,00	1,90			-0,03
02.07.16	24.00		108,52	84,17	24,34	67,11	66,92	0,19	5,20	3,40	-0,15	27,27	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	66,07	0,00	1,80			1,65
03.07.16	24.00		115,30	90,31	24,99	70,86	70,64	0,22	5,20	3,40	-0,12	27,13	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	-	70,61	0,00	1,92			1,80
04.07.16	24.00		114,15	90,14	24,01	67,45	67,55	-0,10	5,20	3,40	-0,12	26,30	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84	-	66,05	0,00	1,74			1,62
05.07.16	24.00		75,77	53,46	22,30	49,30	49,78	-0,48	5,20	3,40	-0,10	24,61	0,00	0,00	24,88	0,00	24,88	-	47,63	0,00	1,17			1,08
06.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,20	19,24	-0,04	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,30	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,29	18,38	-0,09	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,47	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	17,98	18,07	-0,09	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,11	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	17,77	17,88	-0,11	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,88	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	17,98	18,07	-0,09	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,11	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,19	18,25	-0,06	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,44	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,60	18,63	-0,04	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,80	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,64	18,68	-0,04	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,87	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,48	18,46	0,02	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,71	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,63	18,63	-0,01	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,91	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,53	18,48	0,06	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,74	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,51	18,41	0,10	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,79	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,55	18,52	0,04	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,72	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	18,54	18,50	0,04	5,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,77	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24.00		49,01	18,13	30,88	50,56	51,81	-1,26	5,20	3,40	-0,23	37,05	0,00	0,00	37,47	0,00	37,47	-	47,90	0,00	1,77			1,54
21.07.16	24.00		11,22	17,66	-6,44	40,72	42,08	-1,36	5,20	3,40	-1,54	30,50	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	-	40,95	0,00	1,25			-0,29
22.07.16	24.00		92,75	68,67	24,08	61,87	61,26	0,61	5,20	3,40	-0,53	35,28	0,00	0,00	35,87	0,00	35,87	-	58,49	0,00	2,06			1,53
23.07.16	24.00		11,20	16,04	-4,84	48,75	60,77	-12,02	5,20	3,40	-2,11	30,57	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	-	54,92	0,00	1,68			-0,43
Среднее	24,00	-	25,95	19,77	6,18	32,93	33,98	-1,05	5,20	3,40	-0,30	12,15	-	-	12,33	-	12,33	-	33,04	-	0,67	-	-	0,37
Итого	552,00		596,89	454,68	142,21						-6,88	279,45	0,00	0,00	283,56	0,00	283,56	0,00			15,30	0,00	0,00	8,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	60684,85	46487,03	16365,46	0,00	16721,07	0,00	1952,96	1116,64	-
	24.07.16 02:00	61030,65	46744,69	16550,14	0,00	16908,24	0,00	1957,87	1126,31	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -5,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **283,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.