Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	123,73	108,03	15,70	66,19	66,03	0,16	7,00	5,00	-	15,70	-	-	16,02	-	16,02	-	65,94	-	1,04	-	-	1,04
02.07.16	24,00	-	127,68	114,58	13,10	64,13	63,86	0,27	7,00	5,00	0,05	13,10	-	-	13,35	-	13,35	-	63,07	-	0,83			0,88
03.07.16	24,00	-	131,50	117,70	13,80	68,26	68,08	0,18	7,00	5,00	0,02	13,80	-	-	14,04	-	14,04	-	68,65	-	0,95			0,97
04.07.16	24,00	-	129,60	116,97	12,63	65,00	65,01	-0,01	7,00	5,00	0,01	12,63	-	-	12,83	-	12,83	-	64,51	-	0,81			0,83
05.07.16	24,00	-	77,33	64,57	12,76	48,07	48,43	-0,36	7,00	5,00	0,04	12,76	-	-	12,89	-	12,89	-	43,37	-	0,55			0,60
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,26	24,25	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,79	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,53	21,52	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,17	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,64	20,67	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,32	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,09	20,17	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,78	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,94	20,05	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,63	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,04	20,12	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,70	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,15	20,27	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,80	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,26	20,34	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,92	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,30	20,35	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,96	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,23	20,27	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,90	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,14	20,21	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,81	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,04	20,11	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,72	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,10	20,17	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,76	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,94	20,00	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,61	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	42,14	23,71	18,43	46,68	48,84	-2,16	7,00	5,00	0,19	18,43	-	-	18,61	-	18,61	-	33,75	-	0,62			0,81
21.07.16	24,00	-	69,35	54,60	14,75	52,89	53,72	-0,83	7,00	5,00	0,15	14,75	-	-	14,94	-	14,94	-	43,48	-	0,61	-	-	0,76
22.07.16	24,00	-	96,55	85,48	11,07	59,10	58,60	0,50	7,00	5,00	0,12	11,07	-	-	11,26	-	11,26	-	53,20	-	0,59			0,71
23.07.16	24,00	-	69,35	54,60	14,75	52,89	53,72	-0,83	7,00	5,00	0,15	14,75	-	-	14,94	-	14,94	-	43,48	-	0,61	-	-	0,76
Среднее	24,00	-	37,71	32,18	5,52	35,26	35,43	-0,17	7,00	5,00	0,03	5,52	-	-	5,60	-	5,60	-	33,14	-	0,29	-	-	0,32
Итого	552,00		867,22	740,23	126,99						0,74	126,99	0,00	0,00	128,87	0,00	128,87	0,00			6,60	0,00	0,00	7,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.07.16 10:00	8521,42	7372,95	1057,66	-	1078,59	-	103,72	-	-
	23.07.16 23:00	8960,29	7766,64	1066,99	-	1088,11	-	106,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 18,13 °C = -2,30 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **5,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,87** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.

ост. ТЭЦ ПЗ

Прим. по акту