Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9053.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	25,75	0,00	25,75	50,89	20,98	29,91	7,00	5,00	-0,03	26,18	-	-	26,47	-	26,47	-	50,96	-	1,34			1,31
02.07.16	24,00	-	16,50	0,00	16,50	67,22	21,51	45,71	7,00	5,00	-0,01	16,63	-	-	16,95	-	16,95	-	67,13	-	1,12			1,11
03.07.16	24,00	-	17,39	0,00	17,39	70,41	22,39	48,02	7,00	5,00	-0,01	17,57	-	-	17,96	-	17,96	-	70,34	-	1,24			1,23
04.07.16	24,00	-	18,62	0,00	18,62	63,96	22,50	41,46	7,00	5,00	-0,02	18,89	-	-	19,23	-	19,23	-	63,90	-	1,21			1,19
05.07.16	24,00	-	29,60	0,00	29,60	43,06	18,83	24,23	7,00	5,00	-0,02	29,91	-	-	30,19	-	30,19	-	43,15	-	1,29			1,28
06.07.16	24,00	-	12,41	0,00	12,41	33,32	16,52	16,80	7,00	5,00	-0,01	12,54	-	-	12,60	-	12,60	-	33,44	-	0,42			0,42
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,37	16,32	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,06	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,06	16,17	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,60	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,02	16,08	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,52	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,54	16,50	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,00	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,73	16,70	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,23	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,15	17,08	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,66	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,20	17,22	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,72	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,42	17,43	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,42	17,42	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,98	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,44	17,47	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,92	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,52	17,45	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,02	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,56	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,11	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,54	17,57	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,03	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	68,50	45,27	23,23	53,85	53,57	0,28	7,00	5,00	-0,29	28,82	-	-	29,21	-	29,21	-	53,94	-	1,56			1,27
21.07.16	24,00	-	35,53	54,72	-19,19	46,01	46,12	-0,11	7,00	5,00	-1,73	19,50	-	-	19,69	-	19,69	-	44,30	-	0,87			-0,87
22.07.16	24,00	-	99,78	91,11	8,67	54,91	54,63	0,28	7,00	5,00	-0,40	17,10	-	-	17,32	-	17,32	-	53,41	-	0,91			0,51
23.07.16	24,00	-	115,34	103,33	12,01	67,82	67,73	0,09	7,00	5,00	-0,17	14,68	-	-	15,00	-	15,00	-	67,81	-	1,00			0,83
Среднее	24,00	-	19,11	12,80	6,30	33,58	24,60	8,99	7,00	5,00	-0,12	8,77	-	-	8,90	-	8,90	-	33,75	-	0,48	-	-	0,36
Итого	552,00		439,42	294,43	144,99						-2,67	201,82	0,00	0,00	204,62	0,00	204,62	0,00			10,94	0,00	0,00	8,27

ОСТ Г988 Г03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	37928,94	30270,77	8837,57	-	9048,95	-	1343,42	-	-
	24.07.16 01:00	38307,17	30565,20	8977,44	-	9190,60	-	1347,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.