Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	16,33	16,72	-0,39	54,62	57,30	-2,68	7,00	5,00	-0,67	11,61	-	-	11,77	-	11,77	-	53,17	-	0,62			-0,05
02.07.16	24,00	-	7,96	0,06	7,90	67,97	45,68	22,29	7,00	5,00	0,00	7,93	-	-	8,09	-	8,09	-	67,40	-	0,53			0,54
03.07.16	24,00	-	7,77	0,00	7,77	71,64	30,29	41,35	7,00	5,00	0,02	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	71,12	-	0,54			0,56
04.07.16	24,00	-	8,88	0,00	8,88	64,87	29,54	35,33	7,00	5,00	0,01	8,76	-	-	8,92	-	8,92	-	64,44	-	0,56			0,58
05.07.16	24,00	-	7,60	0,06	7,54	46,22	42,03	4,19	7,00	5,00	0,00	7,57	-	-	7,65	-	7,65	-	45,98	-	0,35			0,35
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	19,39	0,62	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,27	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,96	18,80	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,38	18,29	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,42	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	17,97	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,09	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,25	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,39	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,54	18,40	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,00	18,87	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,07	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,01	18,90	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,09	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,00	18,85	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,09	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,82	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,05	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,92	18,81	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,00	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,85	18,69	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,96	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,97	18,83	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,07	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,76	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,97	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	7,85	-7,85	28,37	52,89	-24,52	7,00	5,00	-0,81	7,78	-	-	7,88	-	7,88	-	52,46	-	0,41			-0,41
21.07.16	24,00	-	0,00	17,25	-17,25	31,74	44,79	-13,05	7,00	5,00	-1,51	17,11	-	-	17,27	-	17,27	-	44,45	-	0,76			-0,75
22.07.16	24,00	-	5,13	8,68	-3,55	65,81	49,43	16,38	7,00	5,00	-0,65	10,87	-	-	11,04	-	11,04	-	52,54	-	0,57			-0,08
23.07.16	24,00	-	8,40	0,71	7,69	67,81	65,48	2,33	7,00	5,00	-0,03	8,17	-	-	8,37	-	8,37	-	67,45	-	0,55			0,52
Среднее	24,00	-	2,70	2,23	0,47	33,17	29,52	3,65	7,00	5,00	-0,16	3,80	-	-	3,86	-	3,86	-	34,09	-	0,21	-	-	0,05
Итого	552,00		62,07	51,33	10,74						-3,64	87,46	0,00	0,00	88,81	0,00	88,81	0,00			4,90	0,00	0,00	1,26

ост. тэц ГОЗ

Пром. по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	10667,42	8849,60	1723,12	-	1763,36	-	351,01		-
	24.07.16 01:00	10697,21	8884,15	1783,17	-	1824,28	-	351,21		-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,59 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,31** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.