Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10025.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
02.07.16	24,00	-	9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
03.07.16	24,00	-	9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
04.07.16	24,00	-	9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
05.07.16	24,00	-	9,81	0,04	9,77	68,33	55,00	13,33	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	66,29	-	0,67	-	-	0,67
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,62	21,59	-1,97	7,00	5,00	0,00	3,22	-	-	3,22	-	3,22	-	19,22	-	0,06			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,45	20,60	-1,15	7,00	5,00	-0,07	3,42	-	-	3,42	-	3,42	-	18,87	-	0,07			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,12	19,80	-0,68	7,00	5,00	-0,07	3,47	-	-	3,47	-	3,47	-	18,73	-	0,07			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	19,37	-0,63	7,00	5,00	-0,07	3,50	-	-	3,50	-	3,50	-	18,43	-	0,07			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	19,65	-0,52	7,00	5,00	-0,07	3,52	-	-	3,52	-	3,52	-	18,84	-	0,07			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	19,71	-0,37	7,00	5,00	-0,07	3,55	-	-	3,55	-	3,55	-	19,12	-	0,07			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,84	20,16	-0,32	7,00	5,00	-0,07	3,65	-	-	3,65	-	3,65	-	19,63	-	0,07			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,80	20,09	-0,29	7,00	5,00	-0,07	3,69	-	-	3,69	-	3,69	-	19,63	-	0,07			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,72	19,96	-0,24	7,00	5,00	-0,07	3,71	-	-	3,71	-	3,71	-	19,52	-	0,07			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,53	19,78	-0,25	7,00	5,00	-0,07	3,72	-	-	3,72	-	3,72	-	19,25	-	0,07			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	19,70	-0,24	7,00	5,00	-0,07	3,72	-	-	3,72	-	3,72	-	19,19	-	0,07			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,52	19,72	-0,20	7,00	5,00	-0,07	3,74	-	-	3,74	-	3,74	-	19,25	-	0,07			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,58	19,74	-0,16	7,00	5,00	-0,07	3,73	-	-	3,73	-	3,73	-	19,32	-	0,07			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,39	19,54	-0,15	7,00	5,00	-0,07	3,74	-	-	3,74	-	3,74	-	19,15	-	0,07			0,00
20.07.16	24,00	-	0,13	8,73	-8,60	49,01	52,55	-3,54	7,00	5,00	0,00	5,41	-	-	5,44	-	5,44	-	39,19	-	0,21			0,21
21.07.16	24,00	-	0,00	13,56	-13,56	21,43	44,61	-23,18	7,00	5,00	0,00	4,64	-	-	4,64	-	4,64	-	44,08	-	0,21			0,21
22.07.16	24,00	-	6,03	4,71	1,32	65,24	45,80	19,44	7,00	5,00	0,00	3,53	-	-	3,54	-	3,54	-	51,21	-	0,18			0,18
23.07.16	24,00	-	8,46	0,08	8,38	67,36	64,28	3,08	7,00	5,00	0,00	2,90	-	-	2,90	-	2,90	-	64,75	-	0,19			0,19
Среднее	24,00	-	2,77	1,19	1,58	35,52	33,12	2,40	7,00	5,00	~~-0,04~~	5,04	-	-	5,08	-	5,08	-	34,73	-	0,22	-	-	0,18
Итого	552,00		63,65	27,28	36,37						~~-0,94~~	~~115,89~~ 65	0,00	0,00	116,73	0,00	~~116,73~~ 66,35	0,00			~~5,13~~ 4,16	0,00	0,00	4,13

ост ТВ8 ГВ

0,97

Пром. по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.16 00:00	23842,22	20237,95	3901,87	-	3991,30	-	853,47	-	-
	24.07.16 01:00	23856,84	20265,03	3965,51	-	4054,98	-	853,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = ~~2,10~~ 1,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,03** ~~2,10~~ 2,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,73** ~~66,35~~ куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись абонента

ИнфраХит Монтаж
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.