Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,53	18,61	-6,08	47,29	50,37	-3,08	7,00	5,00	0,00	18,94	-	-	19,17	-	19,17	-	48,21	-	0,91			0,91
02.07.16	24,00	-	16,66	0,14	16,52	64,14	43,88	20,26	7,00	5,00	-0,02	17,04	-	-	17,37	-	17,37	-	63,47	-	1,08			1,06
03.07.16	24,00	-	15,48	0,00	15,48	67,88	30,71	37,17	7,00	5,00	-0,02	15,85	-	-	16,18	-	16,18	-	67,35	-	1,07			1,05
04.07.16	24,00	-	15,09	0,00	15,09	63,01	31,00	32,01	7,00	5,00	-0,02	15,54	-	-	15,82	-	15,82	-	62,56	-	0,97			0,95
05.07.16	24,00	-	12,78	0,10	12,68	46,59	38,26	8,33	7,00	5,00	-0,02	13,11	-	-	13,24	-	13,24	-	46,12	-	0,61			0,59
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,93	19,95	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,57	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,34	18,29	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,60	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,80	17,72	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,07	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,49	17,41	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,74	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,50	17,38	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,77	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,56	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,04	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	17,86	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,39	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	18,04	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,58	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,26	18,04	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	18,01	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,58	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,07	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,64	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,20	17,97	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,34	18,08	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,69	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,31	18,04	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,72	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	1,33	14,86	-13,53	21,83	41,20	-19,37	7,00	5,00	0,00	14,59	-	-	14,71	-	14,71	-	41,79	-	0,61			0,61
21.07.16	24,00	-	0,00	21,30	-21,30	32,10	40,48	-8,38	7,00	5,00	0,00	21,98	-	-	22,14	-	22,14	-	40,00	-	0,88			0,88
22.07.16	24,00		0,00	21,30	-21,30	32,10	40,48	-8,38	7,00	5,00	0,00	21,98	-	-	22,14	-	22,14	-	40,00	-	0,88			0,88
23.07.16	24,00		0,00	21,30	-21,30	32,10	40,48	-8,38	7,00	5,00	0,00	21,98	-	-	22,14	-	22,14	-	40,00	-	0,88			0,88
Среднее	24,00	-	3,21	4,24	-1,03	28,77	26,49	2,28	7,00	5,00	0,00	7,00	-	-	7,08	-	7,08	-	30,83	-	0,34	-	-	0,34
Итого	552,00		73,87	97,61	-23,74						0,07	161,01	0,00	0,00	162,91	0,00	162,91	0,00			7,89	0,00	0,00	7,82

ОСТ ГВС ГОЗ

Пром по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.