Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	11,34	15,77	-4,43	47,24	49,34	-2,10	7,00	5,00	-0,82	12,76	-	-	12,89	-	12,89	-	46,40	-	0,59			-0,23
02.07.16	24,00	-	92,73	82,70	10,03	63,25	63,18	0,07	7,00	5,00	-0,04	10,90	-	-	11,10	-	11,10	-	62,87	-	0,69			0,64
03.07.16	24,00	-	94,14	85,37	8,77	67,45	67,33	0,12	7,00	5,00	-0,04	9,50	-	-	9,70	-	9,70	-	67,82	-	0,65			0,61
04.07.16	24,00	-	95,39	84,88	10,51	64,57	64,64	-0,07	7,00	5,00	-0,04	11,36	-	-	11,58	-	11,58	-	63,57	-	0,72			0,68
05.07.16	24,00	-	55,53	48,13	7,40	48,39	48,72	-0,33	7,00	5,00	-0,03	7,94	-	-	8,01	-	8,01	-	46,27	-	0,37			0,34
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,56	20,38	-0,82	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,56	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,32	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,79	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,91	17,93	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,46	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,64	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,78	17,70	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,28	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,82	17,75	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,11	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,74	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	18,22	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,85	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,20	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	18,26	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,94	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,32	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,98	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,38	18,23	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,93	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,51	18,35	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,05	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	18,24	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,95	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	2,36	11,07	-8,71	20,12	37,78	-17,66	7,00	5,00	-0,76	10,01	-	-	10,08	-	10,08	-	39,45	-	0,40			-0,36
21.07.16	24,00	-	0,00	17,65	-17,65	30,69	39,37	-8,68	7,00	5,00	-1,37	17,89	-	-	18,00	-	18,00	-	39,01	-	0,70			-0,67
22.07.16	24,00	-	43,52	45,63	-2,11	58,48	54,92	3,56	7,00	5,00	-0,66	15,38	-	-	15,54	-	15,54	-	46,52	-	0,72			0,06
23.07.16	24,00	-	95,45	84,98	10,47	64,41	64,27	0,14	7,00	5,00	-0,07	11,88	-	-	12,13	-	12,13	-	64,13	-	0,76			0,69
Среднее	24,00	-	21,32	20,70	0,62	31,33	32,40	-1,07	7,00	5,00	-0,17	4,68	-	-	4,74	-	4,74	-	32,17	-	0,24	-	-	0,08
Итого	552,00		490,46	476,18	14,28						-3,83	107,62	0,00	0,00	109,03	0,00	109,03	0,00			5,58	0,00	0,00	1,76

Брем. по акту

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	54211,29	47925,71	7078,22	-	7231,50	-	1095,89	-	-
	24.07.16 02:00	54459,92	48178,15	7148,60	-	7302,69	-	1096,36	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта