Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	92,62	81,21	11,41	64,32	64,03	0,29	7,00	5,00	0,02	11,43	-	-	11,68	-	11,68	-	64,90	-	0,74			0,76
02.07.16	23,00	-	89,06	77,54	11,52	68,41	68,22	0,19	7,00	5,00	-0,01	11,98	-	-	12,21	-	12,21	-	68,25	-	0,82			0,81
03.07.16	24,00	-	88,25	76,18	12,07	68,71	68,55	0,16	7,00	5,00	0,04	11,79	-	-	12,03	-	12,03	-	68,26	-	0,81			0,85
04.07.16	24,00	-	87,26	75,11	12,15	69,64	69,39	0,25	7,00	5,00	0,05	11,82	-	-	12,06	-	12,06	-	69,65	-	0,82			0,87
05.07.16	24,00	-	86,77	74,27	12,50	69,82	69,62	0,20	7,00	5,00	0,03	12,32	-	-	12,60	-	12,60	-	69,44	-	0,86			0,89
06.07.16	24,00	-	84,24	70,57	13,67	68,72	68,53	0,19	7,00	5,00	0,03	13,64	-	-	13,91	-	13,91	-	68,24	-	0,93			0,96
07.07.16	24,00	-	81,90	69,35	12,55	69,04	68,79	0,25	7,00	5,00	0,02	12,58	-	-	12,85	-	12,85	-	68,89	-	0,87			0,89
08.07.16	24,00	-	85,77	72,94	12,83	70,00	69,77	0,23	7,00	5,00	0,02	12,91	-	-	13,18	-	13,18	-	69,74	-	0,90			0,92
09.07.16	24,00	-	38,44	44,90	-6,46	70,16	67,98	2,18	7,00	5,00	-1,18	13,39	-	-	13,61	-	13,61	-	62,51	-	0,84			-0,34
10.07.16	24,00	-	50,82	46,28	4,54	69,24	68,06	1,18	7,00	5,00	-0,60	14,94	-	-	15,23	-	15,23	-	65,57	-	0,98			0,38
11.07.16	24,00	-	87,43	75,61	11,82	69,64	69,42	0,22	7,00	5,00	-0,03	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	69,43	-	0,88			0,84
12.07.16	24,00	-	90,68	77,05	13,63	69,72	69,54	0,18	7,00	5,00	-0,03	14,38	-	-	14,68	-	14,68	-	69,38	-	1,00			0,97
13.07.16	24,00	-	90,39	79,01	11,38	68,67	68,50	0,17	7,00	5,00	-0,03	12,17	-	-	12,42	-	12,42	-	68,38	-	0,83			0,80
14.07.16	24,00	-	90,75	79,59	11,16	69,54	69,32	0,22	7,00	5,00	-0,04	12,07	-	-	12,32	-	12,32	-	69,43	-	0,84			0,80
15.07.16	24,00	-	89,98	79,41	10,57	70,74	70,54	0,20	7,00	5,00	-0,04	11,46	-	-	11,70	-	11,70	-	70,42	-	0,81			0,77
16.07.16	24,00	-	91,53	79,83	11,70	70,71	70,51	0,20	7,00	5,00	-0,03	12,49	-	-	12,75	-	12,75	-	70,43	-	0,88			0,85
17.07.16	24,00	-	91,65	79,19	12,46	71,15	70,94	0,21	7,00	5,00	-0,02	13,05	-	-	13,34	-	13,34	-	70,90	-	0,93			0,91
18.07.16	24,00	-	90,92	79,75	11,17	71,75	71,55	0,20	7,00	5,00	-0,02	11,72	-	-	11,99	-	11,99	-	71,52	-	0,84			0,82
19.07.16	24,00	-	89,46	78,04	11,42	72,33	72,10	0,23	7,00	5,00	-0,01	11,94	-	-	12,19	-	12,19	-	72,12	-	0,86			0,85
20.07.16	24,00	-	86,96	75,89	11,07	71,92	71,73	0,19	7,00	5,00	-0,01	11,51	-	-	11,78	-	11,78	-	71,45	-	0,82			0,81
21.07.16	24,00	-	86,56	74,98	11,58	71,34	71,13	0,21	7,00	5,00	0,00	11,98	-	-	12,25	-	12,25	-	71,05	-	0,85			0,85
22.07.16	24,00	-	86,13	74,08	12,05	71,59	71,38	0,21	7,00	5,00	-0,01	12,59	-	-	12,87	-	12,87	-	71,26	-	0,90			0,88
23.07.16	24,00	-	83,98	73,98	10,00	71,55	71,35	0,20	7,00	5,00	-0,04	10,85	-	-	11,11	-	11,11	-	71,28	-	0,78			0,74
Среднее	23,96	-	84,42	73,69	10,73	69,94	69,61	0,34	7,00	5,00	-0,08	12,42	-	-	12,68	-	12,68	-	69,24	-	0,86	-	-	0,78
Итого	551,00		1941,55	1694,76	246,79						-1,91	285,58	0,00	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00			19,77	0,00	0,00	17,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	47433,96	38313,87	11867,67	-	12124,09	-	1580,01	-	-
	24.07.16 02:00	49105,72	39773,71	12118,23	-	12379,95	-	1595,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -4,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» подпись плательщика ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.