Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	140,57	125,39	15,18	66,86	67,02	-0,16	7,00	5,00	-0,04	15,37	-	-	15,69	-	15,69	-	67,32	-	1,04			1,00
02.07.16	24,00	-	138,74	126,22	12,52	70,89	71,08	-0,19	7,00	5,00	-0,07	13,17	-	-	13,45	-	13,45	-	70,95	-	0,94			0,87
03.07.16	24,00	-	131,22	117,78	13,44	71,61	71,79	-0,18	7,00	5,00	-0,05	13,99	-	-	14,32	-	14,32	-	71,61	-	1,00			0,95
04.07.16	24,00	-	127,62	114,79	12,83	72,27	72,44	-0,17	7,00	5,00	-0,05	13,33	-	-	13,61	-	13,61	-	72,28	-	0,96			0,91
05.07.16	24,00	-	124,58	112,38	12,20	71,38	71,58	-0,20	7,00	5,00	-0,06	12,85	-	-	13,13	-	13,13	-	71,32	-	0,92			0,85
06.07.16	24,00	-	121,37	106,60	14,77	70,09	70,28	-0,19	7,00	5,00	-0,06	15,51	-	-	15,82	-	15,82	-	70,02	-	1,09			1,02
07.07.16	24,00	-	116,95	101,62	15,33	70,43	70,56	-0,13	7,00	5,00	-0,07	16,12	-	-	16,48	-	16,48	-	70,59	-	1,14			1,07
08.07.16	24,00	-	124,22	109,30	14,92	71,43	71,57	-0,14	7,00	5,00	-0,06	15,70	-	-	16,04	-	16,04	-	71,48	-	1,12			1,06
09.07.16	24,00	-	132,32	117,49	14,83	71,37	71,54	-0,17	7,00	5,00	-0,09	15,84	-	-	16,19	-	16,19	-	71,35	-	1,13			1,04
10.07.16	24,00	-	135,73	117,20	18,53	71,31	71,47	-0,16	7,00	5,00	-0,07	19,34	-	-	19,79	-	19,79	-	71,40	-	1,38			1,31
11.07.16	24,00	-	133,49	117,66	15,83	71,83	71,98	-0,15	7,00	5,00	-0,10	17,18	-	-	17,59	-	17,59	-	71,81	-	1,23			1,13
12.07.16	24,00	-	139,71	126,24	13,47	72,28	72,42	-0,14	7,00	5,00	-0,12	14,90	-	-	15,27	-	15,27	-	72,31	-	1,08			0,96
13.07.16	24,00	-	131,17	117,99	13,18	71,89	72,05	-0,16	7,00	5,00	-0,11	14,57	-	-	14,91	-	14,91	-	71,92	-	1,05			0,94
14.07.16	24,00	-	143,86	129,55	14,31	72,64	72,79	-0,15	7,00	5,00	-0,14	16,00	-	-	16,35	-	16,35	-	72,74	-	1,16			1,03
15.07.16	24,00	-	142,49	129,32	13,17	73,29	73,45	-0,16	7,00	5,00	-0,12	14,64	-	-	15,01	-	15,01	-	73,30	-	1,08			0,95
16.07.16	24,00	-	142,99	129,78	13,21	73,19	73,34	-0,15	7,00	5,00	-0,12	14,60	-	-	14,96	-	14,96	-	73,26	-	1,07			0,95
17.07.16	24,00	-	142,29	128,40	13,89	73,67	73,80	-0,13	7,00	5,00	-0,11	15,16	-	-	15,54	-	15,54	-	73,78	-	1,12			1,01
18.07.16	24,00	-	143,24	128,66	14,58	74,32	74,48	-0,16	7,00	5,00	-0,06	15,22	-	-	15,60	-	15,60	-	74,41	-	1,13			1,07
19.07.16	24,00	-	141,36	125,83	15,53	74,51	74,70	-0,19	7,00	5,00	-0,04	15,74	-	-	16,15	-	16,15	-	74,55	-	1,18			1,14
20.07.16	24,00	-	137,61	121,95	15,66	73,67	73,86	-0,19	7,00	5,00	0,00	15,50	-	-	15,89	-	15,89	-	73,63	-	1,14			1,14
21.07.16	24,00	-	135,80	119,91	15,89	73,07	73,24	-0,17	7,00	5,00	0,02	15,37	-	-	15,73	-	15,73	-	73,19	-	1,13			1,14
22.07.16	24,00	-	131,44	118,04	13,40	73,36	73,54	-0,18	7,00	5,00	0,05	12,53	-	-	12,83	-	12,83	-	73,32	-	0,92			0,97
23.07.16	24,00	-	130,97	117,83	13,14	73,33	73,50	-0,17	7,00	5,00	-0,05	13,60	-	-	13,93	-	13,93	-	73,39	-	1,00			0,95
Среднее	24,00	-	134,34	120,00	14,34	72,12	72,28	-0,16	7,00	5,00	-0,07	15,05	-	-	15,40	-	15,40	-	72,17	-	1,09	-	-	1,02
Итого	552,00		3089,74	2759,93	329,81						-1,53	346,23	0,00	0,00	354,28	0,00	354,28	0,00			24,98	0,00	0,00	23,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	20344,51	18192,83	3404,51	-	3480,09	-	590,10	-	-
	24.07.16 02:00	23023,75	20583,60	3708,01	-	3790,70	-	610,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -5,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **354,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.