Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	10,24	3,39	6,85	55,10	44,83	10,27	7,00	5,00	-0,18	11,19	-	-	11,32	-	11,32	-	52,91	-	0,59			0,42
02.07.16	24,00	-	60,97	51,31	9,66	68,69	68,25	0,44	7,00	5,00	-0,02	10,22	-	-	10,43	-	10,43	-	69,18	-	0,71			0,69
03.07.16	24,00	-	62,93	53,36	9,57	71,58	71,22	0,36	7,00	5,00	-0,04	10,39	-	-	10,64	-	10,64	-	71,70	-	0,75			0,70
04.07.16	24,00	-	63,39	53,36	10,03	67,00	67,02	-0,02	7,00	5,00	-0,04	10,87	-	-	11,10	-	11,10	-	65,55	-	0,71			0,68
05.07.16	24,00	-	53,61	37,67	15,94	45,21	46,53	-1,32	7,00	5,00	-0,02	16,57	-	-	16,70	-	16,70	-	41,91	-	0,70			0,67
06.07.16	24,00	-	17,20	13,43	3,77	31,96	32,11	-0,15	7,00	5,00	0,00	3,94	-	-	3,95	-	3,95	-	31,30	-	0,12			0,12
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,67	22,63	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,02	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,58	21,54	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,83	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,99	21,01	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,22	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,88	20,83	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,15	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,01	20,97	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,29	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,16	21,11	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,43	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,12	21,05	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,42	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,14	21,07	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,45	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,85	20,77	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,17	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,86	20,80	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,13	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,80	20,68	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,12	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,82	20,69	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,20	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,68	20,58	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,03	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	37,55	24,78	12,77	54,06	54,09	-0,03	7,00	5,00	0,00	12,95	-	-	13,13	-	13,13	-	53,31	-	0,69			0,69
21.07.16	24,00	-	58,56	46,40	12,16	52,12	51,97	0,15	7,00	5,00	0,00	12,45	-	-	12,61	-	12,61	-	51,60	-	0,64			0,64
22.07.16	24,00	-	65,10	55,99	9,11	65,81	65,34	0,47	7,00	5,00	0,01	9,28	-	-	9,47	-	9,47	-	66,71	-	0,62			0,63
23.07.16	24,00	-	65,12	54,65	10,47	68,53	68,21	0,32	7,00	5,00	0,03	10,39	-	-	10,59	-	10,59	-	68,44	-	0,71			0,74
Среднее	24,00	-	21,51	17,15	4,36	37,16	36,67	0,49	7,00	5,00	0,01	4,71	-	-	4,78	-	4,78	-	37,00	-	0,27	-	-	0,26
Итого	552,00		494,67	394,34	100,33						0,27	108,25	0,00	0,00	109,94	0,00	109,94	0,00			6,24	0,00	0,00	5,97

осн. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	23003,98	18426,77	4680,33	-	4790,73	-	706,52	-	-
	24.07.16 02:00	23336,06	18688,06	4752,87	-	4864,28	-	710,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» ИЮЛ 2016 г.