Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,58	9,99	2,59	51,47	41,67	9,80	7,00	5,00	-0,52	15,34	-	-	15,52	-	15,52	-	49,23	-	0,76			0,24
02.07.16	24,00	-	74,84	63,46	11,38	67,61	65,17	2,44	7,00	5,00	-0,21	16,80	-	-	17,17	-	17,17	-	67,71	-	1,14			0,93
03.07.16	24,00	-	76,86	64,88	11,98	70,45	67,98	2,47	7,00	5,00	-0,25	17,80	-	-	18,21	-	18,21	-	70,44	-	1,26			1,01
04.07.16	24,00	-	77,74	64,93	12,81	66,26	64,26	2,00	7,00	5,00	-0,25	18,72	-	-	19,07	-	19,07	-	65,62	-	1,23			0,98
05.07.16	24,00	-	64,51	45,16	19,35	45,38	45,19	0,19	7,00	5,00	-0,11	23,00	-	-	23,24	-	23,24	-	43,38	-	1,00			0,89
06.07.16	24,00	-	23,69	15,98	7,71	32,03	31,50	0,53	7,00	5,00	-0,03	8,88	-	-	8,90	-	8,90	-	31,76	-	0,28			0,26
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,56	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,68	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,82	17,92	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,95	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,47	17,54	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,55	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	17,69	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,83	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,91	17,86	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,06	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,31	18,24	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,46	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,35	18,29	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,47	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,28	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,31	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,58	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,35	18,28	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,48	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,24	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,59	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	18,38	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,25	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	43,53	28,25	15,28	53,71	52,19	1,52	7,00	5,00	-0,02	16,66	-	-	16,89	-	16,89	-	53,26	-	0,89			0,87
21.07.16	24,00	-	68,69	53,23	15,46	51,70	50,57	1,13	7,00	5,00	-0,10	19,02	-	-	19,28	-	19,28	-	50,47	-	0,96			0,86
22.07.16	24,00		68,69	53,23	15,46	51,70	50,57	1,13	7,00	5,00	-0,10	19,02	-	-	19,28	-	19,28	-	50,47	-	0,96			0,86
23.07.16	24,00		68,69	53,23	15,46	51,70	50,57	1,13	7,00	5,00	-0,10	19,02	-	-	19,28	-	19,28	-	50,47	-	0,96			0,86
Среднее	24,00	-	25,21	19,67	5,54	33,84	32,85	0,99	7,00	5,00	-0,07	7,58	-	-	7,69	-	7,69	-	33,53	-	0,41	-	-	0,34
Итого	552,00		579,82	452,34	127,48						-1,69	174,26	0,00	0,00	176,84	0,00	176,84	0,00			9,43	0,00	0,00	7,75

ОСТ ГВС ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

РУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.