Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	14,82	0,00	14,82	49,00	28,23	20,77	7,00	5,00	0,01	14,76	-	-	14,93	-	14,93	-	48,51	-	0,71			0,73
02.07.16	24,00	-	11,59	0,00	11,59	63,51	27,75	35,76	7,00	5,00	0,02	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	62,69	-	0,72			0,74
03.07.16	24,00	-	9,82	0,00	9,82	65,07	26,21	38,86	7,00	5,00	0,01	9,84	-	-	10,04	-	10,04	-	64,28	-	0,63			0,64
04.07.16	24,00	-	10,90	0,00	10,90	61,69	26,21	35,48	7,00	5,00	0,00	10,96	-	-	11,16	-	11,16	-	60,96	-	0,67			0,67
05.07.16	24,00	-	14,11	0,00	14,11	43,11	24,53	18,58	7,00	5,00	0,01	14,05	-	-	14,18	-	14,18	-	42,72	-	0,60			0,61
06.07.16	24,00	-	7,53	0,00	7,53	31,84	20,21	11,63	7,00	5,00	0,01	7,47	-	-	7,49	-	7,49	-	31,67	-	0,24			0,24
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,23	17,70	-0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,04	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	17,28	-0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,46	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,93	17,25	-0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,67	17,75	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,06	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,98	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,43	18,42	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,83	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,33	18,36	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,35	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,35	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	18,21	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,33	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,41	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,95	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,26	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,66	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	46,02	35,39	10,63	52,78	49,84	2,94	7,00	5,00	0,11	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	52,83	-	0,56			0,67
21.07.16	24,00	-	88,24	73,94	14,30	50,98	48,57	2,41	7,00	5,00	0,19	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	50,75	-	0,73			0,91
22.07.16	24,00	-	103,42	93,21	10,21	64,50	60,98	3,52	7,00	5,00	0,33	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	64,54	-	0,66			0,99
23.07.16	24,00	-	102,76	93,53	9,23	67,72	64,02	3,70	7,00	5,00	0,35	9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	67,72	-	0,63			0,98
Среднее	24,00	-	17,79	12,87	4,92	34,07	26,57	7,50	7,00	5,00	0,04	4,91	-	-	4,99	-	4,99	-	34,19	-	0,27	-	-	0,31
Итого	552,00		409,21	296,07	113,14						1,03	113,01	0,00	0,00	114,86	0,00	114,86	0,00			6,14	0,00	0,00	7,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	50647,26	41097,00	9585,90	-	9808,18	-	1530,19	-	-
	24.07.16 02:00	51031,49	41404,87	9776,70	-	10002,03	-	1535,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.