Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9910.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	19,06	0,00	19,06	48,39	21,07	27,32	7,00	5,00	0,02	18,92	-	-	19,15	-	19,15	-	48,01	-	0,91			0,92
02.07.16	24,00	-	17,41	0,00	17,41	61,04	21,62	39,42	7,00	5,00	0,02	17,26	-	-	17,55	-	17,55	-	60,47	-	1,04			1,06
03.07.16	24,00	-	16,86	0,00	16,86	62,81	22,46	40,35	7,00	5,00	0,02	16,73	-	-	17,03	-	17,03	-	62,24	-	1,04			1,06
04.07.16	24,00	-	16,07	0,00	16,07	58,38	22,46	35,92	7,00	5,00	0,01	16,08	-	-	16,32	-	16,32	-	57,83	-	0,93			0,94
05.07.16	24,00	-	22,82	0,00	22,82	40,55	19,68	20,87	7,00	5,00	0,02	22,69	-	-	22,88	-	22,88	-	40,28	-	0,91			0,93
06.07.16	24,00	-	5,03	0,00	5,03	30,54	17,70	12,84	7,00	5,00	0,01	4,95	-	-	4,95	-	4,95	-	30,32	-	0,15			0,16
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,02	16,96	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,35	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,64	16,63	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,80	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,58	16,55	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,72	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,85	16,76	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,06	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,08	16,96	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,33	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,56	17,38	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,84	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,74	17,57	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,01	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,79	17,61	0,18	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	17,37	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,79	17,63	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,15	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,65	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,12	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	17,55	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,10	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,83	17,64	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,17	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,77	17,59	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,08	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	59,68	29,56	30,12	51,14	48,96	2,18	7,00	5,00	0,07	30,12	-	-	30,73	-	30,73	-	50,99	-	1,54			1,61
21.07.16	24,00	-	96,37	60,50	35,87	51,24	48,87	2,37	7,00	5,00	0,15	35,87	-	-	36,60	-	36,60	-	51,16	-	1,84			1,99
22.07.16	24,00	-	113,41	82,59	30,82	64,40	61,26	3,14	7,00	5,00	0,27	30,82	-	-	31,45	-	31,45	-	64,06	-	1,97			2,25
23.07.16	24,00	-	101,21	86,96	14,25	67,24	63,66	3,58	7,00	5,00	0,32	14,25	-	-	14,54	-	14,54	-	67,04	-	0,96			1,28
Среднее	24,00	-	20,34	11,29	9,06	33,13	24,88	8,25	7,00	5,00	0,04	9,04	-	-	9,19	-	9,19	-	33,11	-	0,49	-	-	0,53
Итого	552,00		467,92	259,61	208,31						0,90	207,81	0,00	0,00	211,33	0,00	211,33	0,00			11,29	0,00	0,00	12,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	46450,99	39088,95	7507,43	-	7675,98	-	1157,78	-	
	23.07.16 23:00	46856,28	39341,61	7712,94	-	7884,50	-	1166,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта

ОИТ ТЭК ГОЗ