Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9341.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
02.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
03.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
04.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
05.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
06.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,28	17,17	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,25	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,58	16,47	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,43	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,53	16,41	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,42	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,98	16,74	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,96	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,42	17,11	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,48	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,75	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,20	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	17,81	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,06	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,81	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,15	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	17,83	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,24	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	17,82	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,09	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	17,87	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	18,11	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	17,80	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,16	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
21.07.16	24,00	-	6,76	11,63	-4,86	51,94	63,72	-11,78	7,00	5,00	0,00	16,94	-	-	17,20	-	17,20	-	58,85	-	1,00	-	-	1,00
22.07.16	24,00	-	18,07	0,20	17,87	62,35	19,27	43,08	7,00	5,00	0,00	18,13	-	-	18,44	-	18,44	-	61,96	-	1,12			1,13
23.07.16	24,00	-	13,73	0,00	13,73	63,79	20,20	43,59	7,00	5,00	0,00	13,80	-	-	14,07	-	14,07	-	63,40	-	0,87			0,88
Среднее	24,00	-	3,74	4,05	-0,32	33,55	33,74	-0,18	7,00	5,00	0,00	7,28	-	-	7,40	-	7,40	-	35,94	-	0,43	-	-	0,43
Итого	552,00		85,91	93,21	-7,31						0,00	167,45	0,00	0,00	170,14	0,00	170,14	0,00			9,98	0,00	0,00	9,98

ОСТ ТВ 103

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 03:00	28,85	0,20	29,11	-	29,55	-	1,66	-	-
	24.07.16 02:00	42,41	0,20	42,75	-	43,46	-	2,53	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.