Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	26,27	13,16	13,11	43,42	46,92	-3,50	7,00	5,00	0,00	13,11	-	-	13,23	-	13,23	-	45,52	-	0,60			0,60
02.07.16	24,00	-	21,09	9,50	11,59	44,05	55,45	-11,40	7,00	5,00	0,00	11,59	-	-	11,75	-	11,75	-	50,85	-	0,59			0,59
03.07.16	24,00	-	20,05	9,49	10,56	50,87	61,39	-10,52	7,00	5,00	0,00	10,56	-	-	10,72	-	10,72	-	56,56	-	0,60			0,60
04.07.16	24,00	-	21,09	9,70	11,39	49,83	58,77	-8,94	7,00	5,00	0,00	11,39	-	-	11,58	-	11,58	-	54,54	-	0,62			0,62
05.07.16	24,00	-	29,50	15,08	14,42	39,91	40,67	-0,76	7,00	5,00	0,00	14,42	-	-	14,51	-	14,51	-	40,19	-	0,58			0,58
06.07.16	24,00	-	7,93	3,83	4,10	25,83	32,16	-6,33	7,00	5,00	0,00	4,10	-	-	4,10	-	4,10	-	31,86	-	0,13			0,13
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,62	18,92	-0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,45	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	17,90	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,49	-0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,99	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,17	17,43	-0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,98	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,37	17,60	-0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,21	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	17,91	-0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,59	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,89	18,07	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	18,04	-0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,83	18,00	-0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	18,05	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,94	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,67	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,88	18,03	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,75	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,89	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	23,01	12,56	10,45	23,37	42,12	-18,75	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,53	-	10,53	-	39,75	-	0,41			0,41
21.07.16	24,00	-	48,76	32,13	16,63	44,81	45,80	-0,99	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	16,80	-	16,80	-	44,57	-	0,74			0,74
22.07.16	24,00		48,76	32,13	16,63	44,81	45,80	-0,99	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	16,80	-	16,80	-	44,57	-	0,74			0,74
23.07.16	24,00		48,76	32,13	16,63	44,81	45,80	-0,99	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	16,80	-	16,80	-	44,57	-	0,74			0,74
Среднее	24,00	-	12,84	7,38	5,46	27,93	30,79	-2,86	7,00	5,00	-	5,46	-	-	5,51	-	5,51	-	30,20	-	0,25	-	-	0,25
Итого	552,00		295,22	169,71	125,51						0,00	125,51	0,00	0,00	126,82	0,00	126,82	0,00			5,76	0,00	0,00	5,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.04.16 22:00	9966,74	10296,99	1824,12	-	1875,43	-	292,32	-	-
	05.04.16 22:00	9966,74	10296,99	1824,12	-	1875,43	-	292,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

Дет Заед ГВС