Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
02.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
03.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
04.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
05.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
06.07.16	24,00	-	4,03	4,42	-0,39	32,84	32,04	0,80	7,00	5,00	-0,26	7,99	-	-	8,02	-	8,02	-	32,15	-	0,26			0,00
07.07.16	24,00	-	1,10	0,00	1,10	17,13	18,32	-1,19	7,00	5,00	0,01	0,82	-	-	0,82	-	0,82		17,49	-	0,01			0,02
08.07.16	24,00	-	2,40	0,00	2,40	16,76	17,62	-0,86	7,00	5,00	0,02	1,86	-	-	1,86	-	1,86	3,25	17,14	-	0,02	0,04		0,05
09.07.16	24,00	-	2,40	0,00	2,40	16,44	17,02	-0,58	7,00	5,00	0,04	0,57	-	-	0,57	-	0,57	-	16,53	-	0,01			0,05
10.07.16	24,00	-	2,20	0,00	2,20	17,12	17,36	-0,24	7,00	5,00	0,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,54	-	0,00			0,04
11.07.16	24,00	-	1,90	0,00	1,90	17,19	17,49	-0,30	7,00	5,00	0,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,73	-	0,00			0,04
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	18,02	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,45	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	18,08	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,45	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,07	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	18,01	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,17	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,11	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	4,30	2,47	1,83	18,16	23,26	-5,10	7,00	5,00	-0,11	6,66	-	-	6,67	-	6,67	-	20,12	-	0,14			0,02
21.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
22.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
23.07.16	24,00	-	76,05	52,39	23,66	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,16	21,64	-	-	22,11	-	22,11	-	69,07	-	1,50	-	-	1,65
Среднее	24,00	-	27,25	18,52	8,73	36,28	36,50	-0,23	7,00	5,00	0,05	8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	36,47	-	0,54	-	-	0,58
Итого	552,00		626,73	426,04	200,69						1,04	190,99	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00			12,40	0,00	0,00	13,45

191,57 12,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	40592,77	27147,25	13090,88	-	13398,51	-	1563,11	-	-
	23.07.16 23:00	40663,99	27270,72	13276,85	-	13586,85	-	1569,55	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -3,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,94** Гкал; 8,9
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,82** куб.м. 191,57

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать подрядчика ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.