Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10748.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	16,44	19,61	-3,17	48,27	49,73	-1,46	6,79	6,87	-1,52	27,79	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	48,67	0,00	1,36			-0,17
02.07.16	24.00	-	136,70	112,83	23,87	66,23	65,95	0,28	6,72	4,66	0,15	21,96	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	66,69	0,00	1,46			1,62
03.07.16	24.00	-	141,55	116,42	25,13	69,60	69,37	0,23	6,85	4,72	0,15	23,39	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-	69,70	0,00	1,63			1,78
04.07.16	24.00	-	143,53	116,64	26,89	65,38	65,46	-0,08	6,83	4,74	0,12	25,37	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	-	64,21	0,00	1,63			1,75
05.07.16	24.00	-	114,97	82,07	32,90	45,68	46,70	-1,02	5,71	4,60	0,07	31,60	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	-	42,84	0,00	1,35			1,42
06.07.16	24.00	-	35,22	26,99	8,23	34,15	34,15	0,00	2,69	2,40	0,02	7,75	0,00	0,00	7,79	0,00	7,79	-	33,98	0,00	0,26			0,28
07.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	21,49	21,09	0,40	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,95	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,45	20,01	0,44	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,83	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,96	19,55	0,41	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,26	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,25	19,90	0,35	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,56	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,21	19,99	0,22	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,53	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,46	20,28	0,18	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,77	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,20	19,97	0,23	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,45	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,23	19,94	0,29	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,48	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	20,12	19,83	0,29	1,04	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,44	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,97	19,74	0,23	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,26	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,90	19,62	0,28	1,04	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,21	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,94	19,68	0,26	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,30	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,68	19,47	0,21	1,04	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,97	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24.00	-	3,89	2,08	1,81	20,80	23,71	-2,91	1,04	1,08	-0,01	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	-	19,02	0,00	0,04			0,03
21.07.16	24.00	-	15,15	32,03	-16,88	29,47	33,18	-3,71	2,32	2,44	-1,34	21,98	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	33,23	0,00	0,73			-0,61
22.07.16	24.00	-	0,00	36,50	-36,50	32,07	42,73	-10,66	4,47	4,58	-3,04	35,36	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	-	42,47	0,00	1,51			-1,54
23.07.16	24.00	-	0,00	27,66	-27,66	37,43	47,52	-10,09	4,60	4,70	-2,54	26,69	0,00	0,00	26,97	0,00	26,97	-	47,03	0,00	1,25			-1,29
Среднее	24,00	-	26,41	24,91	1,51	30,95	32,07	-1,11	2,68	2,36	-0,35	9,74	-	-	9,86	-	9,86	-	31,95	-	0,49	-	-	0,14
Итого	552,00		607,45	572,83	34,62						-7,94	223,99	0,00	0,00	226,72	0,00	226,72	0,00			11,23	0,00	0,00	3,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	44097,11	44926,80	10923,84	0,00	11175,20	0,00	879,63	-	-
	24.07.16 03:00	44392,72	45237,55	11074,51	0,00	11327,30	0,00	879,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -4,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.

ОСТ ГВС ГВ3