Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	10,83	14,05	-3,22	45,54	47,88	-2,34	6,47	7,00	-0,87	15,41	-	-	15,57	-	15,57	-	45,59	-	0,70			-0,17
02.07.16	24.00	-	98,01	87,76	10,25	64,75	64,42	0,33	6,87	4,78	0,09	9,40	-	-	9,59	-	9,59	-	64,67	-	0,61			0,70
03.07.16	24.00	-	100,79	90,33	10,46	68,25	67,98	0,27	6,83	4,85	0,12	9,13	-	-	9,31	-	9,31	-	68,21	-	0,62			0,74
04.07.16	24.00	-	102,53	90,13	12,40	64,65	64,64	0,01	6,00	4,87	0,11	11,16	-	-	11,34	-	11,34	-	62,74	-	0,70			0,81
05.07.16	24.00	-	80,55	63,71	16,84	46,24	46,87	-0,63	3,85	4,70	0,05	15,90	-	-	16,06	-	16,06	-	43,00	-	0,68			0,74
06.07.16	24.00	-	25,38	21,02	4,36	34,74	34,84	-0,10	2,92	3,23	0,01	4,03	-	-	4,05	-	4,05	-	33,59	-	0,14			0,15
07.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,04	25,06	0,98	1,04	1,17	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	26,15	-	0,00			0,00
08.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	25,03	24,35	0,68	1,04	1,16	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,02	-	0,00			0,00
09.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	24,26	23,57	0,69	1,04	1,17	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,28	-	0,00			0,00
10.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,83	23,34	0,49	1,04	1,17	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,86	-	0,00			0,00
11.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,64	23,22	0,42	1,04	1,16	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,67	-	0,00			0,00
12.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,50	23,20	0,30	1,04	1,14	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,49	-	0,00			0,00
13.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,34	23,03	0,31	1,04	1,14	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,35	-	0,00			0,00
14.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,28	22,93	0,35	1,04	1,11	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,30	-	0,00			0,00
15.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	23,22	22,86	0,36	1,04	1,06	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,30	-	0,00			0,00
16.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	22,92	22,66	0,26	1,04	1,07	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,98	-	0,00			0,00
17.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	22,74	22,48	0,26	1,04	1,07	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,79	-	0,00			0,00
18.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	22,70	22,39	0,31	1,04	1,09	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,77	-	0,00			0,00
19.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	22,53	22,24	0,29	1,04	1,19	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,61	-	0,00			0,00
20.07.16	24.00	-	2,08	2,39	-0,31	21,29	21,37	-0,08	1,04	1,77	-0,02	0,90	-	-	0,90	-	0,90	-	20,87	-	0,02			0,00
21.07.16	24.00	-	6,14	18,38	-12,24	23,52	28,65	-5,13	1,04	2,44	-0,76	12,67	-	-	12,71	-	12,71	-	30,72	-	0,39			-0,37
22.07.16	24.00	-	0,16	19,94	-19,78	36,35	37,01	-0,66	1,04	4,64	-1,35	17,56	-	-	17,66	-	17,66	-	36,24	-	0,64			-0,71
23.07.16	24.00	-	0,00	14,53	-14,53	30,34	40,41	-10,07	1,04	4,78	-1,14	14,30	-	-	14,40	-	14,40	-	40,04	-	0,57			-0,57
Среднее	24,00	-	18,54	18,36	0,18	32,29	32,84	-0,55	2,20	2,51	-0,16	4,80	-	-	4,85	-	4,85	-	32,75	-	0,22	-	-	0,06
Итого	552,00		426,47	422,24	4,23						-3,75	110,46	0,00	0,00	111,59	0,00	111,59	0,00			5,07	0,00	0,00	1,32

ОСТ ГУВ ПЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	68297,77	58740,73	8960,62	-	9158,14	-	1871,21	-	-
	24.07.16 03:00	68493,92	58951,66	9036,62	-	9234,73	-	1871,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.