Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8987.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	17,54	9,70	7,84	64,54	61,84	2,70	7,00	5,00	-0,19	11,43	-	-	11,62	-	11,62	-	62,97	-	0,72			0,53
02.07.16	24,00	-	17,45	9,10	8,35	64,23	60,99	3,24	7,00	5,00	-0,21	12,28	-	-	12,50	-	12,50	-	62,70	-	0,77			0,56
03.07.16	24,00	-	17,43	9,43	8,00	63,88	60,04	3,84	7,00	5,00	-0,27	13,02	-	-	13,25	-	13,25	-	62,50	-	0,81			0,55
04.07.16	24,00	-	17,92	9,06	8,86	60,36	56,61	3,75	7,00	5,00	-0,24	14,06	-	-	14,28	-	14,28	-	57,34	-	0,81			0,57
05.07.16	24,00	-	17,71	9,83	7,88	63,08	60,21	2,87	7,00	5,00	-0,18	11,39	-	-	11,60	-	11,60	-	61,82	-	0,70			0,53
06.07.16	24,00	-	17,46	9,14	8,32	60,69	55,94	4,75	7,00	5,00	-0,29	14,37	-	-	14,59	-	14,59	-	58,14	-	0,84			0,55
07.07.16	24,00	-	17,56	9,78	7,78	64,01	59,62	4,39	7,00	5,00	-0,27	13,18	-	-	13,43	-	13,43	-	61,64	-	0,81			0,54
08.07.16	24,00	-	17,44	8,60	8,84	63,53	59,28	4,25	7,00	5,00	-0,28	14,33	-	-	14,55	-	14,55	-	61,26	-	0,88			0,60
09.07.16	24,00	-	17,35	8,68	8,67	62,86	58,43	4,43	7,00	5,00	-0,27	14,01	-	-	14,25	-	14,25	-	61,00	-	0,86			0,58
10.07.16	24,00	-	17,50	9,16	8,34	64,85	57,58	7,27	7,00	5,00	-0,39	16,32	-	-	16,59	-	16,59	-	61,50	-	1,01			0,61
11.07.16	24,00	-	18,41	9,34	9,07	67,20	63,59	3,61	7,00	5,00	-0,22	13,28	-	-	13,54	-	13,54	-	65,29	-	0,87			0,64
12.07.16	24,00	-	18,13	9,74	8,39	62,17	58,98	3,19	7,00	5,00	-0,24	13,19	-	-	13,43	-	13,43	-	60,05	-	0,79			0,55
13.07.16	24,00	-	18,72	10,61	8,11	61,74	57,72	4,02	7,00	5,00	-0,31	14,31	-	-	14,55	-	14,55	-	59,52	-	0,85			0,54
14.07.16	24,00	-	18,53	9,68	8,85	63,77	60,33	3,44	7,00	5,00	-0,23	13,26	-	-	13,48	-	13,48	-	62,48	-	0,83			0,60
15.07.16	24,00	-	18,62	9,79	8,83	63,41	59,78	3,63	7,00	5,00	-0,26	13,78	-	-	14,04	-	14,04	-	61,82	-	0,85			0,60
16.07.16	24,00	-	18,26	8,61	9,65	61,05	56,76	4,29	7,00	5,00	-0,27	15,12	-	-	15,36	-	15,36	-	58,99	-	0,89			0,63
17.07.16	24,00	-	17,90	8,74	9,16	61,98	56,98	5,00	7,00	5,00	-0,28	14,80	-	-	15,06	-	15,06	-	60,36	-	0,89			0,61
18.07.16	24,00	-	18,29	10,01	8,28	62,37	59,92	2,45	7,00	5,00	-0,18	11,91	-	-	12,13	-	12,13	-	60,78	-	0,72			0,54
19.07.16	24,00	-	18,36	9,77	8,59	62,10	58,53	3,57	7,00	5,00	-0,26	13,68	-	-	13,92	-	13,92	-	60,52	-	0,83			0,57
20.07.16	24,00	-	18,21	8,55	9,66	62,08	59,09	2,99	7,00	5,00	-0,27	14,88	-	-	15,13	-	15,13	-	60,12	-	0,90			0,63
21.07.16	24,00	-	18,38	9,29	9,09	64,04	61,24	2,80	7,00	5,00	-0,19	12,60	-	-	12,80	-	12,80	-	63,09	-	0,80			0,61
22.07.16	24,00	-	18,49	9,37	9,12	61,51	58,42	3,09	7,00	5,00	-0,23	13,65	-	-	13,88	-	13,88	-	60,23	-	0,82			0,59
23.07.16	24,00	-	18,29	9,48	8,81	61,00	56,55	4,45	7,00	5,00	-0,28	14,62	-	-	14,86	-	14,86	-	58,87	-	0,86			0,58
Среднее	24,00	-	18,00	9,37	8,63	62,89	59,06	3,83	7,00	5,00	-0,25	13,63	-	-	13,86	-	13,86	-	61,00	-	0,83	-	-	0,58
Итого	552,00		413,95	215,46	198,49						-8,79	313,47	0,00	0,00	318,84	0,00	318,84	0,00			19,10	0,00	0,00	13,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	21519,85	18762,63	6187,36	-	6300,85	-	728,38	-	-
	24.07.16 03:00	21881,44	18949,75	6464,51	-	6582,74	-	740,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -5,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **318,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» подпись потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.