Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8988.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	8,03	0,00	8,03	64,69	21,00	43,69	7,00	5,00	0,02	7,77	-	-	7,94	-	7,94	-	64,15	-	0,50			0,52
02.07.16	24,00	-	7,94	0,00	7,94	64,25	21,24	43,01	7,00	5,00	0,03	7,55	-	-	7,71	-	7,71	-	63,87	-	0,48			0,51
03.07.16	24,00	-	8,44	0,00	8,44	64,42	21,48	42,94	7,00	5,00	0,03	8,18	-	-	8,32	-	8,32	-	63,80	-	0,52			0,55
04.07.16	24,00	-	9,02	0,00	9,02	62,36	21,91	40,45	7,00	5,00	0,03	8,71	-	-	8,89	-	8,89	-	61,89	-	0,54			0,56
05.07.16	24,00	-	9,55	0,00	9,55	64,49	22,28	42,21	7,00	5,00	0,02	9,24	-	-	9,42	-	9,42	-	64,04	-	0,59			0,61
06.07.16	24,00	-	9,15	0,00	9,15	62,75	24,34	38,41	7,00	5,00	0,03	8,76	-	-	8,92	-	8,92	-	62,40	-	0,54			0,57
07.07.16	24,00	-	11,00	0,00	11,00	65,02	22,61	42,41	7,00	5,00	0,02	10,69	-	-	10,88	-	10,88	-	64,65	-	0,69			0,72
08.07.16	24,00	-	9,85	0,00	9,85	64,27	19,31	44,96	7,00	5,00	0,03	9,58	-	-	9,73	-	9,73	-	63,82	-	0,61			0,64
09.07.16	24,00	-	10,11	0,00	10,11	64,19	18,91	45,28	7,00	5,00	0,03	9,81	-	-	9,97	-	9,97	-	63,75	-	0,63			0,65
10.07.16	24,00	-	10,25	0,00	10,25	66,58	19,27	47,31	7,00	5,00	0,03	9,94	-	-	10,14	-	10,14	-	66,16	-	0,66			0,68
11.07.16	24,00	-	9,55	0,00	9,55	67,79	19,72	48,07	7,00	5,00	0,03	9,23	-	-	9,40	-	9,40	-	67,25	-	0,62			0,65
12.07.16	24,00	-	10,93	0,00	10,93	63,04	20,08	42,96	7,00	5,00	0,03	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	62,64	-	0,66			0,69
13.07.16	24,00	-	9,61	0,00	9,61	62,36	20,09	42,27	7,00	5,00	0,02	9,28	-	-	9,43	-	9,43	-	61,92	-	0,58			0,60
14.07.16	24,00	-	9,92	0,00	9,92	64,60	20,09	44,51	7,00	5,00	0,03	9,60	-	-	9,79	-	9,79	-	64,18	-	0,62			0,64
15.07.16	24,00	-	8,21	0,00	8,21	63,69	20,18	43,51	7,00	5,00	0,02	7,93	-	-	8,09	-	8,09	-	63,11	-	0,50			0,52
16.07.16	24,00	-	9,26	0,00	9,26	61,39	20,09	41,30	7,00	5,00	0,03	8,93	-	-	9,12	-	9,12	-	60,97	-	0,54			0,57
17.07.16	24,00	-	9,45	0,00	9,45	63,21	20,11	43,10	7,00	5,00	0,02	9,06	-	-	9,23	-	9,23	-	62,93	-	0,57			0,60
18.07.16	24,00	-	10,88	0,00	10,88	63,35	20,42	42,93	7,00	5,00	0,03	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	63,03	-	0,66			0,69
19.07.16	24,00	-	9,70	0,00	9,70	62,71	20,27	42,44	7,00	5,00	0,02	9,42	-	-	9,58	-	9,58	-	62,22	-	0,59			0,61
20.07.16	24,00	-	9,73	0,00	9,73	62,82	20,12	42,70	7,00	5,00	0,02	9,45	-	-	9,62	-	9,62	-	62,40	-	0,59			0,61
21.07.16	24,00	-	9,34	0,00	9,34	64,39	20,30	44,09	7,00	5,00	0,02	9,05	-	-	9,21	-	9,21	-	63,97	-	0,58			0,60
22.07.16	24,00		9,59	-	9,59	63,31	20,23	43,08	7,00	5,00	0,02	9,31	-	-	9,47	-	9,47	-	62,86	-	0,59	-	-	0,61
23.07.16	24,00		9,59	-	9,59	63,31	20,23	43,08	7,00	5,00	0,02	9,31	-	-	9,47	-	9,47	-	62,86	-	0,59	-	-	0,61
Среднее	24,00	-	9,53	-	9,53	63,87	20,62	43,25	7,00	5,00	0,02	9,21	-	-	9,39	-	9,39	-	63,43	-	0,58	-	-	0,61
Итого	552,00		219,10	0,00	219,10						0,56	211,92	0,00	0,00	215,88	0,00	215,88	0,00			13,45	0,00	0,00	14,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	32040,46	27867,84	4086,36	-	4175,49	-	998,52	-	-
	12.07.16 08:00	32120,58	27867,84	4163,93	-	4254,47	-	1003,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -3,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.