Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	30,59	20,97	9,62	67,23	66,09	1,14	7,00	5,00	0,04	9,36	-	-	9,55	-	9,55	-	67,35	-	0,63			0,67
02.07.16	24.00	-	29,87	20,67	9,20	66,95	65,76	1,19	7,00	5,00	0,05	8,87	-	-	9,05	-	9,05	-	67,19	-	0,60			0,64
03.07.16	24.00	-	29,69	20,70	8,99	66,62	65,29	1,33	7,00	5,00	0,04	8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	67,23	-	0,59			0,63
04.07.16	24.00	-	30,29	21,03	9,26	64,68	63,56	1,12	7,00	5,00	0,06	8,77	-	-	8,93	-	8,93	-	64,88	-	0,57			0,63
05.07.16	24.00	-	30,76	20,89	9,87	66,37	64,92	1,45	7,00	5,00	0,05	9,56	-	-	9,76	-	9,76	-	66,69	-	0,64			0,69
06.07.16	24.00	-	31,66	20,83	10,83	65,13	63,75	1,38	7,00	5,00	0,05	10,53	-	-	10,73	-	10,73	-	65,37	-	0,69			0,74
07.07.16	24.00	-	31,69	21,09	10,60	66,98	65,54	1,44	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,45	-	10,45	-	67,39	-	0,69			0,74
08.07.16	24.00	-	30,79	20,81	9,98	66,47	65,14	1,33	7,00	5,00	0,05	9,65	-	-	9,83	-	9,83	-	66,70	-	0,64			0,69
09.07.16	24.00	-	30,20	20,71	9,49	65,74	64,39	1,35	7,00	5,00	0,04	9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	66,11	-	0,61			0,65
10.07.16	24.00	-	32,83	20,69	12,14	68,02	66,40	1,62	7,00	5,00	0,05	11,83	-	-	12,08	-	12,08	-	68,75	-	0,82			0,86
11.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
12.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
13.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
14.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
15.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
16.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
17.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
18.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
19.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
20.07.16	24.00	-	31,27	20,74	10,54	66,74	65,31	1,43	7,00	5,00	0,05	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	67,19	-	0,69	-	-	0,74
21.07.16	24.00	-	32,26	22,06	10,20	66,70	65,46	1,24	7,00	5,00	0,04	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	67,04	-	0,67			0,71
22.07.16	24.00		32,26	22,06	10,20	66,70	65,46	1,24	7,00	5,00	0,04	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	67,04	-	0,67			0,71
23.07.16	24.00		32,26	22,06	10,20	66,70	65,46	1,24	7,00	5,00	0,04	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	67,04	-	0,67			0,71
Среднее	24,00	-	31,21	20,95	10,26	66,60	65,23	1,37	7,00	5,00	0,05	9,95	-	-	10,15	-	10,15	-	66,98	-	0,67	-	-	0,71
Итого	552,00		717,88	481,94	235,95						1,07	228,95	0,00	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00			15,35	0,00	0,00	16,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	58212,24	51152,12	8613,99	-	8787,06	-	1809,94	-	-
	11.07.16 09:00	58438,97	51304,35	8686,05	-	8860,55	-	1815,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -3,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **233,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.