Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	25,61	17,83	7,78	66,97	65,56	1,41	7,00	5,00	0,02	8,02	-	-	8,21	-	8,21	-	65,97	-	0,53			0,55
02.07.16	24,00	-	25,31	18,05	7,26	66,63	65,33	1,30	7,00	5,00	0,02	7,35	-	-	7,51	-	7,51	-	65,73	-	0,48			0,51
03.07.16	24,00	-	25,36	16,80	8,56	66,24	64,75	1,49	7,00	5,00	0,01	8,90	-	-	9,07	-	9,07	-	65,77	-	0,58			0,59
04.07.16	24,00	-	25,83	17,18	8,65	64,29	63,19	1,10	7,00	5,00	0,03	8,66	-	-	8,82	-	8,82	-	63,16	-	0,55			0,58
05.07.16	24,00	-	25,57	16,08	9,49	66,04	64,20	1,84	7,00	5,00	-0,01	10,14	-	-	10,34	-	10,34	-	65,18	-	0,66			0,66
06.07.16	24,00	-	25,58	16,37	9,21	64,57	62,82	1,75	7,00	5,00	0,00	9,78	-	-	9,99	-	9,99	-	63,83	-	0,62			0,63
07.07.16	24,00	-	25,72	16,71	9,01	66,41	64,93	1,48	7,00	5,00	0,02	9,13	-	-	9,32	-	9,32	-	65,65	-	0,60			0,63
08.07.16	24,00	-	25,42	17,30	8,12	65,95	64,37	1,58	7,00	5,00	0,02	8,35	-	-	8,51	-	8,51	-	65,12	-	0,55			0,57
09.07.16	24,00	-	25,31	16,27	9,04	65,39	63,73	1,66	7,00	5,00	-0,01	9,77	-	-	9,95	-	9,95	-	64,34	-	0,63			0,62
10.07.16	24,00	-	25,48	16,08	9,40	67,46	65,88	1,58	7,00	5,00	0,02	9,64	-	-	9,83	-	9,83	-	66,70	-	0,64			0,66
11.07.16	24,00	-	26,80	18,18	8,62	69,71	68,29	1,42	7,00	5,00	0,03	8,73	-	-	8,92	-	8,92	-	68,63	-	0,60			0,63
12.07.16	24,00	-	26,41	17,10	9,31	64,43	63,17	1,26	7,00	5,00	0,03	9,42	-	-	9,60	-	9,60	-	63,23	-	0,59			0,62
13.07.16	24,00	-	27,40	17,89	9,51	63,97	62,46	1,51	7,00	5,00	0,03	9,58	-	-	9,74	-	9,74	-	63,53	-	0,61			0,64
14.07.16	24,00	-	27,18	19,51	7,67	66,20	64,80	1,40	7,00	5,00	0,05	7,44	-	-	7,59	-	7,59	-	65,60	-	0,49			0,54
15.07.16	24,00	-	27,30	18,94	8,36	65,70	64,42	1,28	7,00	5,00	0,03	8,33	-	-	8,48	-	8,48	-	64,76	-	0,54			0,57
16.07.16	24,00	-	26,56	18,52	8,04	63,24	61,97	1,27	7,00	5,00	0,04	7,91	-	-	8,07	-	8,07	-	62,38	-	0,50			0,53
17.07.16	24,00	-	26,12	17,84	8,28	64,28	62,82	1,46	7,00	5,00	0,02	8,44	-	-	8,59	-	8,59	-	63,75	-	0,54			0,56
18.07.16	24,00	-	26,58	17,62	8,96	64,59	63,11	1,48	7,00	5,00	0,02	9,18	-	-	9,35	-	9,35	-	63,96	-	0,59			0,61
19.07.16	24,00	-	26,57	18,09	8,48	64,30	63,04	1,26	7,00	5,00	0,01	8,73	-	-	8,90	-	8,90	-	63,54	-	0,56			0,57
20.07.16	24,00	-	26,35	18,21	8,14	64,31	62,92	1,39	7,00	5,00	0,01	8,39	-	-	8,54	-	8,54	-	63,89	-	0,54			0,55
21.07.16	24,00	-	26,67	17,76	8,91	66,39	64,81	1,58	7,00	5,00	0,01	9,32	-	-	9,50	-	9,50	-	65,83	-	0,62			0,62
22.07.16	24,00		26,53	18,02	8,51	65,00	63,59	1,41	7,00	5,00	0,01	8,81	-	-	8,98	-	8,98	-	64,42	-	0,57	-	-	0,58
23.07.16	24,00		26,53	18,02	8,51	65,00	63,59	1,41	7,00	5,00	0,01	8,81	-	-	8,98	-	8,98	-	64,42	-	0,57	-	-	0,58
Среднее	24,00	-	26,18	17,58	8,60	65,52	64,08	1,45	7,00	5,00	0,02	8,82	-	-	8,99	-	8,99	-	64,76	-	0,57	-	-	0,59
Итого	552,00		602,19	404,37	197,82						0,41	202,84	0,00	0,00	206,79	0,00	206,79	0,00			13,15	0,00	0,00	13,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	33938,42	30380,78	3782,69	-	3858,38	-	896,89	-	-
	12.07.16 08:00	34150,51	30519,60	3858,79	-	3935,99	-	901,96	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -3,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **206,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета (Отдел эксплуатации КУУТЭ) ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта