Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8991.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	33,16	22,02	11,14	66,72	65,71	1,01	7,00	5,00	0,00	11,41	-	-	11,62	-	11,62	-	66,88	-	0,77			0,77
02.07.16	24,00	-	32,62	21,69	10,93	66,28	65,29	0,99	7,00	5,00	0,00	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	66,39	-	0,75			0,75
03.07.16	24,00	-	32,76	21,74	11,02	66,00	64,84	1,16	7,00	5,00	0,00	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	66,41	-	0,76			0,76
04.07.16	24,00	-	33,05	22,21	10,84	63,98	63,13	0,85	7,00	5,00	0,02	10,94	-	-	11,16	-	11,16	-	64,07	-	0,70			0,72
05.07.16	24,00	-	33,01	22,09	10,92	65,88	64,77	1,11	7,00	5,00	0,01	11,09	-	-	11,30	-	11,30	-	66,26	-	0,74			0,75
06.07.16	24,00	-	33,26	22,03	11,23	64,26	63,17	1,09	7,00	5,00	0,01	11,42	-	-	11,65	-	11,65	-	64,63	-	0,74			0,75
07.07.16	24,00	-	33,79	22,09	11,70	66,20	65,09	1,11	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,22	-	12,22	-	66,51	-	0,80			0,80
08.07.16	24,00	-	33,91	21,79	12,12	65,77	64,67	1,10	7,00	5,00	0,01	12,35	-	-	12,59	-	12,59	-	66,05	-	0,82			0,82
09.07.16	24,00	-	35,56	21,64	13,92	65,27	64,08	1,19	7,00	5,00	0,01	14,13	-	-	14,42	-	14,42	-	65,71	-	0,93			0,93
10.07.16	24,00	-	36,69	21,79	14,90	67,53	66,11	1,42	7,00	5,00	0,00	15,29	-	-	15,60	-	15,60	-	68,11	-	1,04			1,04
11.07.16	24,00	-	33,79	23,21	10,58	69,30	68,25	1,05	7,00	5,00	0,01	10,74	-	-	10,96	-	10,96	-	69,47	-	0,75			0,76
12.07.16	24,00	-	36,29	22,63	13,66	64,23	63,31	0,92	7,00	5,00	0,01	13,79	-	-	14,04	-	14,04	-	64,37	-	0,89			0,90
13.07.16	24,00	-	36,48	23,51	12,97	63,82	62,84	0,98	7,00	5,00	0,00	13,26	-	-	13,51	-	13,51	-	64,04	-	0,85			0,85
14.07.16	24,00	-	35,06	23,37	11,69	66,11	64,90	1,21	7,00	5,00	0,00	12,03	-	-	12,26	-	12,26	-	66,72	-	0,81			0,81
15.07.16	24,00	-	34,17	23,40	10,77	65,39	64,46	0,93	7,00	5,00	0,00	11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	65,62	-	0,72			0,73
16.07.16	24,00	-	33,41	22,71	10,70	62,89	61,99	0,90	7,00	5,00	0,02	10,76	-	-	10,96	-	10,96	-	63,10	-	0,68			0,69
17.07.16	24,00	-	34,92	22,34	12,58	64,28	63,07	1,21	7,00	5,00	0,00	12,95	-	-	13,17	-	13,17	-	64,87	-	0,84			0,84
18.07.16	24,00	-	34,25	22,75	11,50	64,38	63,41	0,97	7,00	5,00	0,00	11,83	-	-	12,04	-	12,04	-	64,61	-	0,77			0,77
19.07.16	24,00	-	34,95	22,77	12,18	64,14	63,15	0,99	7,00	5,00	0,00	12,47	-	-	12,73	-	12,73	-	64,44	-	0,80			0,81
20.07.16	24,00	-	34,40	22,65	11,75	64,14	63,12	1,02	7,00	5,00	0,00	12,16	-	-	12,39	-	12,39	-	64,43	-	0,79			0,79
21.07.16	24,00	-	34,94	22,97	11,97	66,17	65,16	1,01	7,00	5,00	0,00	12,29	-	-	12,54	-	12,54	-	66,38	-	0,82			0,82
22.07.16	24,00	-	34,27	22,83	11,44	63,42	62,52	0,90	7,00	5,00	0,00	11,72	-	-	11,92	-	11,92	-	63,63	-	0,75			0,75
23.07.16	24,00	-	32,24	22,50	9,74	62,66	61,81	0,85	7,00	5,00	0,00	9,99	-	-	10,18	-	10,18	-	62,76	-	0,63			0,63
Среднее	24,00	-	34,22	22,47	11,75	65,17	64,12	1,04	7,00	5,00	0,00	12,02	-	-	12,25	-	12,25	-	65,45	-	0,79	-	-	0,79
Итого	552,00		786,98	516,73	270,25						0,09	276,35	0,00	0,00	281,69	0,00	281,69	0,00			18,11	0,00	0,00	18,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	29069,30	25606,36	5600,82	-	5725,12	-	812,05	-	
	24.07.16 03:00	29757,74	26057,70	5842,94	-	5971,91	-	827,96	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °C = -4,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **281,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО «ИнфраХит Монтаж» Отдел потребителей ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.