Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	24,84	17,70	7,14	62,83	62,21	0,62	7,00	5,00	0,04	6,70	-	-	6,82	-	6,82	-	62,32	-	0,42			0,46
02.07.16	24,00	-	25,33	17,62	7,71	62,41	61,74	0,67	7,00	5,00	0,04	7,33	-	-	7,45	-	7,45	-	62,14	-	0,46			0,50
03.07.16	24,00	-	24,74	17,65	7,09	61,83	61,15	0,68	7,00	5,00	0,05	6,55	-	-	6,70	-	6,70	-	61,62	-	0,40			0,45
04.07.16	24,00	-	25,23	17,93	7,30	60,77	60,06	0,71	7,00	5,00	0,04	6,83	-	-	6,97	-	6,97	-	60,59	-	0,41			0,46
05.07.16	24,00	-	25,71	17,67	8,04	61,45	60,75	0,70	7,00	5,00	0,04	7,57	-	-	7,69	-	7,69	-	61,24	-	0,47			0,51
06.07.16	24,00	-	28,39	17,67	10,72	61,15	60,33	0,82	7,00	5,00	0,04	10,27	-	-	10,44	-	10,44	-	61,23	-	0,63			0,67
07.07.16	24,00	-	26,28	17,72	8,56	62,10	61,34	0,76	7,00	5,00	0,04	8,22	-	-	8,36	-	8,36	-	62,00	-	0,51			0,55
08.07.16	24,00	-	25,24	17,50	7,74	62,03	61,25	0,78	7,00	5,00	0,04	7,29	-	-	7,42	-	7,42	-	61,98	-	0,45			0,50
09.07.16	24,00	-	24,56	17,47	7,09	60,86	60,21	0,65	7,00	5,00	0,04	6,71	-	-	6,80	-	6,80	-	60,48	-	0,41			0,45
10.07.16	24,00	-	25,54	17,54	8,00	62,56	61,78	0,78	7,00	5,00	0,05	7,49	-	-	7,61	-	7,61	-	62,44	-	0,47			0,52
11.07.16	24,00	-	25,64	18,51	7,13	65,01	64,26	0,75	7,00	5,00	0,05	6,60	-	-	6,76	-	6,76	-	64,74	-	0,43			0,48
12.07.16	24,00	-	25,24	18,16	7,08	61,15	60,59	0,56	7,00	5,00	0,04	6,66	-	-	6,78	-	6,78	-	60,68	-	0,41			0,44
13.07.16	24,00	-	25,80	18,79	7,01	60,51	59,88	0,63	7,00	5,00	0,05	6,55	-	-	6,66	-	6,66	-	60,29	-	0,39			0,44
14.07.16	24,00	-	26,00	18,83	7,17	61,17	60,55	0,62	7,00	5,00	0,04	6,84	-	-	6,96	-	6,96	-	60,84	-	0,42			0,45
15.07.16	24,00	-	25,80	18,85	6,95	61,66	60,97	0,69	7,00	5,00	0,04	6,53	-	-	6,64	-	6,64	-	61,53	-	0,41			0,44
16.07.16	24,00	-	26,13	18,29	7,84	58,57	58,06	0,51	7,00	5,00	0,05	7,36	-	-	7,49	-	7,49	-	58,16	-	0,43			0,47
17.07.16	24,00	-	26,05	18,06	7,99	59,52	58,99	0,53	7,00	5,00	0,04	7,64	-	-	7,76	-	7,76	-	59,08	-	0,45			0,49
18.07.16	24,00	-	25,65	18,45	7,20	60,07	59,41	0,66	7,00	5,00	0,03	6,87	-	-	7,01	-	7,01	-	59,88	-	0,41			0,45
19.07.16	24,00	-	25,94	18,50	7,44	59,93	59,34	0,59	7,00	5,00	0,04	7,06	-	-	7,19	-	7,19	-	59,59	-	0,42			0,46
20.07.16	24,00	-	25,16	18,41	6,75	59,75	59,18	0,57	7,00	5,00	0,04	6,38	-	-	6,47	-	6,47	-	59,37	-	0,38			0,42
21.07.16	24,00	-	25,49	18,63	6,86	61,48	60,78	0,70	7,00	5,00	0,04	6,60	-	-	6,71	-	6,71	-	61,30	-	0,40			0,44
22.07.16	24,00	-	25,26	18,58	6,68	59,63	59,07	0,56	7,00	5,00	0,03	6,34	-	-	6,43	-	6,43	-	59,29	-	0,38			0,41
23.07.16	24,00	-	25,57	18,25	7,32	58,82	58,23	0,59	7,00	5,00	0,04	6,92	-	-	6,99	-	6,99	-	58,59	-	0,40			0,45
Среднее	24,00	-	25,63	18,12	7,51	61,10	60,44	0,66	7,00	5,00	0,04	7,10	-	-	7,22	-	7,22	-	60,84	-	0,43	-	-	0,47
Итого	552,00		589,59	416,78	172,81						0,94	163,31	0,00	0,00	166,11	0,00	166,11	0,00			9,94	0,00	0,00	10,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	49277,78	43275,53	5430,97	-	5553,19	-	1476,73	-	-
	24.07.16 03:00	49782,65	43632,05	5571,36	-	5695,94	-	1486,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -2,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.