Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	29,72	20,65	9,07	62,28	61,64	0,64	7,00	5,00	0,01	9,11	-	-	9,26	-	9,26	-	62,44	-	0,57			0,58
02.07.16	24,00	-	30,26	20,61	9,65	61,63	61,09	0,54	7,00	5,00	0,01	9,71	-	-	9,88	-	9,88	-	61,64	-	0,60			0,61
03.07.16	24,00	-	28,43	20,74	7,69	61,00	60,46	0,54	7,00	5,00	0,01	7,74	-	-	7,87	-	7,87	-	61,01	-	0,47			0,48
04.07.16	24,00	-	28,05	21,12	6,93	60,02	59,49	0,53	7,00	5,00	0,00	7,14	-	-	7,25	-	7,25	-	59,97	-	0,43			0,43
05.07.16	24,00	-	28,63	20,78	7,85	60,62	59,86	0,76	7,00	5,00	0,01	8,02	-	-	8,15	-	8,15	-	60,69	-	0,49			0,49
06.07.16	24,00	-	29,47	20,86	8,61	60,00	59,18	0,82	7,00	5,00	0,01	8,73	-	-	8,89	-	8,89	-	60,02	-	0,52			0,53
07.07.16	24,00	-	29,41	20,80	8,61	61,12	60,39	0,73	7,00	5,00	0,02	8,63	-	-	8,80	-	8,80	-	61,21	-	0,53			0,55
08.07.16	24,00	-	27,87	20,59	7,28	61,10	60,44	0,66	7,00	5,00	0,01	7,35	-	-	7,48	-	7,48	-	60,95	-	0,45			0,46
09.07.16	24,00	-	28,71	20,56	8,15	60,01	59,38	0,63	7,00	5,00	0,01	8,28	-	-	8,41	-	8,41	-	59,95	-	0,50			0,50
10.07.16	24,00	-	31,13	20,57	10,56	61,92	60,97	0,95	7,00	5,00	0,01	10,70	-	-	10,90	-	10,90	-	62,44	-	0,67			0,68
11.07.16	24,00	-	30,55	21,73	8,82	64,20	63,32	0,88	7,00	5,00	0,01	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	64,58	-	0,57			0,59
12.07.16	24,00	-	29,22	21,29	7,93	60,35	59,92	0,43	7,00	5,00	0,00	7,93	-	-	8,09	-	8,09	-	63,99	-	0,51			0,51
13.07.16	24,00	-	31,11	21,98	9,13	59,70	59,21	0,49	7,00	5,00	0,02	9,13	-	-	9,32	-	9,32	-	59,00	-	0,54			0,56
14.07.16	24,00	-	30,02	22,03	7,99	60,39	59,77	0,62	7,00	5,00	0,02	7,99	-	-	8,15	-	8,15	-	59,48	-	0,48			0,50
15.07.16	24,00	-	30,36	21,99	8,37	60,88	60,32	0,56	7,00	5,00	0,02	8,37	-	-	8,54	-	8,54	-	60,00	-	0,50			0,52
16.07.16	24,00	-	29,39	21,51	7,88	57,71	57,31	0,40	7,00	5,00	0,01	7,88	-	-	8,04	-	8,04	-	57,00	-	0,45			0,46
17.07.16	24,00	-	30,44	21,17	9,27	58,94	58,26	0,68	7,00	5,00	0,02	9,27	-	-	9,46	-	9,46	-	58,00	-	0,54			0,56
18.07.16	24,00	-	29,14	21,61	7,53	59,28	58,67	0,61	7,00	5,00	0,02	7,53	-	-	7,68	-	7,68	-	58,10	-	0,44			0,46
19.07.16	24,00	-	31,75	21,61	10,14	59,30	58,76	0,54	7,00	5,00	0,02	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	58,91	-	0,60			0,62
20.07.16	24,00	-	30,77	21,57	9,20	59,18	58,60	0,58	7,00	5,00	0,02	9,20	-	-	9,39	-	9,39	-	58,65	-	0,54			0,56
21.07.16	24,00	-	30,99	21,79	9,20	60,89	60,04	0,85	7,00	5,00	0,03	9,20	-	-	9,39	-	9,39	-	59,73	-	0,55			0,58
22.07.16	24,00	-	29,63	21,83	7,80	58,86	58,46	0,40	7,00	5,00	0,01	7,80	-	-	7,96	-	7,96	-	58,31	-	0,45			0,47
23.07.16	24,00	-	27,61	21,48	6,13	58,00	57,51	0,49	7,00	5,00	0,02	6,13	-	-	6,26	-	6,26	-	57,07	-	0,35			0,37
Среднее	24,00	-	29,68	21,26	8,43	60,32	59,70	0,62	7,00	5,00	0,01	8,47	-	-	8,63	-	8,63	-	60,14	-	0,51	-	-	0,52
Итого	552,00		682,66	488,87	193,79						0,31	194,87	0,00	0,00	198,59	0,00	198,59	0,00			11,74	0,00	0,00	12,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	28229,89	24707,53	3386,93	-	3461,61	-	174,85	-	-
	24.07.16 03:00	28823,53	25133,64	3454,38	-	3530,27	-	185,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °C = -3,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **198,59** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.