Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	11,66	0,00	11,66	52,07	21,95	30,12	7,00	5,00	0,01	11,49	-	-	11,64	-	11,64	-	51,74	-	0,59			0,61
02.07.16	24,00	-	10,42	0,00	10,42	51,55	22,00	29,55	7,00	5,00	0,01	10,27	-	-	10,39	-	10,39	-	51,16	-	0,52			0,54
03.07.16	24,00	-	10,74	0,00	10,74	52,11	22,35	29,76	7,00	5,00	0,01	10,58	-	-	10,72	-	10,72	-	51,73	-	0,55			0,56
04.07.16	24,00	-	11,40	0,00	11,40	50,71	22,21	28,50	7,00	5,00	0,01	11,22	-	-	11,34	-	11,34	-	50,44	-	0,56			0,58
05.07.16	24,00	-	12,32	0,00	12,32	51,38	19,84	31,54	7,00	5,00	0,01	12,17	-	-	12,30	-	12,30	-	51,07	-	0,62			0,63
06.07.16	24,00	-	12,81	0,00	12,81	49,72	19,07	30,65	7,00	5,00	0,01	12,69	-	-	12,84	-	12,84	-	49,41	-	0,63			0,64
07.07.16	24,00	-	13,53	0,00	13,53	52,82	19,49	33,33	7,00	5,00	0,01	13,41	-	-	13,57	-	13,57	-	52,47	-	0,70			0,72
08.07.16	24,00	-	14,26	0,00	14,26	52,68	19,55	33,13	7,00	5,00	0,01	14,15	-	-	14,32	-	14,32	-	52,35	-	0,74			0,75
09.07.16	24,00	-	13,44	0,00	13,44	51,70	19,63	32,07	7,00	5,00	0,01	13,29	-	-	13,47	-	13,47	-	51,40	-	0,68			0,70
10.07.16	24,00	-	14,29	0,00	14,29	53,77	19,98	33,79	7,00	5,00	0,02	14,10	-	-	14,30	-	14,30	-	53,48	-	0,75			0,77
11.07.16	24,00	-	12,46	0,00	12,46	54,40	20,49	33,91	7,00	5,00	0,02	12,30	-	-	12,48	-	12,48	-	53,98	-	0,66			0,68
12.07.16	24,00	-	14,23	0,00	14,23	51,39	21,00	30,39	7,00	5,00	0,02	14,06	-	-	14,22	-	14,22	-	51,10	-	0,72			0,74
13.07.16	24,00	-	13,79	0,00	13,79	50,35	20,90	29,45	7,00	5,00	0,01	13,65	-	-	13,81	-	13,81	-	50,11	-	0,68			0,70
14.07.16	24,00	-	13,92	0,00	13,92	51,91	20,89	31,02	7,00	5,00	0,01	13,79	-	-	13,91	-	13,91	-	51,62	-	0,71			0,72
15.07.16	24,00	-	12,17	0,00	12,17	51,55	21,06	30,49	7,00	5,00	0,01	12,10	-	-	12,24	-	12,24	-	51,19	-	0,62			0,63
16.07.16	24,00	-	14,15	1,41	12,74	51,86	55,55	-3,69	7,00	5,00	0,01	12,75	-	-	12,89	-	12,89	-	50,92	-	0,65			0,66
17.07.16	24,00	-	27,57	15,39	12,18	55,40	54,29	1,11	7,00	5,00	0,04	11,88	-	-	12,07	-	12,07	-	55,35	-	0,66			0,69
18.07.16	24,00	-	27,86	15,66	12,20	55,78	54,51	1,27	7,00	5,00	0,04	11,85	-	-	12,04	-	12,04	-	55,97	-	0,66			0,70
19.07.16	24,00	-	27,18	15,69	11,49	55,37	54,18	1,19	7,00	5,00	0,04	11,09	-	-	11,23	-	11,23	-	55,50	-	0,62			0,66
20.07.16	24,00	-	26,71	15,59	11,12	55,19	54,14	1,05	7,00	5,00	0,04	10,74	-	-	10,89	-	10,89	-	55,12	-	0,59			0,63
21.07.16	24,00	-	27,28	15,79	11,49	56,92	55,69	1,23	7,00	5,00	0,04	11,11	-	-	11,29	-	11,29	-	57,05	-	0,63			0,67
22.07.16	24,00	-	27,21	15,63	11,58	55,30	54,10	1,20	7,00	5,00	0,04	11,22	-	-	11,41	-	11,41	-	55,48	-	0,62			0,66
23.07.16	24,00	-	27,36	15,30	12,06	54,86	53,53	1,33	7,00	5,00	0,03	11,70	-	-	11,84	-	11,84	-	55,24	-	0,65			0,68
Среднее	24,00	-	17,25	4,80	12,45	52,99	32,45	20,54	7,00	5,00	0,02	12,24	-	-	12,40	-	12,40	-	52,78	-	0,65	-	-	0,67
Итого	552,00		396,76	110,46	286,30						0,46	281,61	0,00	0,00	285,21	0,00	285,21	0,00			14,84	0,00	0,00	15,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	22567,79	17347,54	5177,56	-	5274,13	-	738,36	-	-
	24.07.16 03:00	22933,03	17459,26	5426,84	-	5526,60	-	752,97	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °C = -4,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **285,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» ИЮЛ 2016 г.