Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8563.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	6,72	0,00	6,72	57,47	24,13	33,34	7,00	5,00	0,01	6,64	-	-	6,73	-	6,73	-	56,74	-	0,38			0,39
02.07.16	24,00	-	7,47	0,00	7,47	57,21	24,20	33,01	7,00	5,00	0,01	7,40	-	-	7,50	-	7,50	-	56,48	-	0,42			0,43
03.07.16	24,00	-	8,10	0,00	8,10	57,46	24,75	32,71	7,00	5,00	0,01	7,99	-	-	8,12	-	8,12	-	56,82	-	0,45			0,47
04.07.16	24,00	-	7,51	0,00	7,51	56,08	24,37	31,71	7,00	5,00	0,01	7,35	-	-	7,45	-	7,45	-	55,52	-	0,41			0,42
05.07.16	24,00	-	7,02	0,00	7,02	56,29	22,36	33,93	7,00	5,00	0,01	6,85	-	-	6,94	-	6,94	-	55,74	-	0,38			0,40
06.07.16	24,00	-	7,03	0,00	7,03	55,36	21,22	34,14	7,00	5,00	0,01	6,97	-	-	7,04	-	7,04	-	54,60	-	0,38			0,39
07.07.16	24,00	-	7,87	0,00	7,87	57,51	21,30	36,21	7,00	5,00	0,02	7,67	-	-	7,77	-	7,77	-	57,05	-	0,44			0,46
08.07.16	24,00	-	7,10	0,00	7,10	57,10	21,32	35,78	7,00	5,00	0,01	7,02	-	-	7,12	-	7,12	-	56,42	-	0,40			0,41
09.07.16	24,00	-	7,20	0,00	7,20	56,70	21,36	35,34	7,00	5,00	0,01	7,10	-	-	7,21	-	7,21	-	56,08	-	0,40			0,41
10.07.16	24,00	-	8,09	0,00	8,09	58,69	21,91	36,78	7,00	5,00	0,02	7,91	-	-	8,04	-	8,04	-	58,17	-	0,46			0,48
11.07.16	24,00	-	7,62	0,00	7,62	59,64	22,49	37,15	7,00	5,00	0,01	7,50	-	-	7,63	-	7,63	-	58,92	-	0,44			0,45
12.07.16	24,00	-	7,06	0,00	7,06	56,38	22,88	33,50	7,00	5,00	0,01	7,00	-	-	7,09	-	7,09	-	55,59	-	0,39			0,40
13.07.16	24,00	-	8,91	0,00	8,91	55,56	22,65	32,91	7,00	5,00	0,01	8,79	-	-	8,92	-	8,92	-	54,99	-	0,48			0,50
14.07.16	24,00	-	6,55	0,00	6,55	56,36	22,58	33,78	7,00	5,00	0,01	6,45	-	-	6,53	-	6,53	-	55,62	-	0,36			0,37
15.07.16	24,00	-	5,92	0,00	5,92	55,51	22,72	32,79	7,00	5,00	0,01	5,88	-	-	5,95	-	5,95	-	54,67	-	0,32			0,33
16.07.16	24,00	-	7,00	0,00	7,00	54,35	22,62	31,73	7,00	5,00	0,01	6,92	-	-	6,97	-	6,97	-	53,68	-	0,37			0,38
17.07.16	24,00	-	7,33	0,00	7,33	58,44	22,92	35,52	7,00	5,00	0,01	7,22	-	-	7,33	-	7,33	-	57,75	-	0,42			0,43
18.07.16	24,00	-	7,58	0,00	7,58	58,02	23,27	34,75	7,00	5,00	0,01	7,42	-	-	7,51	-	7,51	-	57,41	-	0,43			0,44
19.07.16	24,00	-	6,60	0,00	6,60	58,10	23,27	34,83	7,00	5,00	0,01	6,56	-	-	6,64	-	6,64	-	57,28	-	0,37			0,38
20.07.16	24,00	-	5,79	0,00	5,79	56,99	23,52	33,47	7,00	5,00	0,01	5,79	-	-	5,85	-	5,85	-	56,09	-	0,33			0,33
21.07.16	24,00	-	6,28	0,00	6,28	59,23	23,67	35,56	7,00	5,00	0,01	6,20	-	-	6,28	-	6,28	-	58,32	-	0,36			0,37
22.07.16	24,00	-	7,32	0,00	7,32	57,55	23,90	33,65	7,00	5,00	0,01	7,27	-	-	7,36	-	7,36	-	56,83	-	0,41			0,42
23.07.16	24,00	-	6,70	0,00	6,70	56,78	24,08	32,70	7,00	5,00	0,01	6,66	-	-	6,74	-	6,74	-	56,00	-	0,37			0,38
Среднее	24,00	-	7,16	-	7,16	57,08	22,93	34,14	7,00	5,00	0,01	7,07	-	-	7,16	-	7,16	-	56,38	-	0,40	-	-	0,41
Итого	552,00		164,77	0,00	164,77						0,25	162,56	0,00	0,00	164,72	0,00	164,72	0,00			9,17	0,00	0,00	9,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	18772,74	15639,61	3259,42	-	3326,79	-	657,80	-	-
	24.07.16 03:00	18915,09	15639,61	3399,87	-	3469,08	-	665,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,31 °С = -2,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета энергоресурсов Отдел эксплуатации КУУТЭ отчёт принят
печать энергосбыта
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.