Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9040.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Полярников 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	177,00	7,66	169,34	27,47	34,47	-7,00	7,00	5,00	4,35	7,78	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	-	34,00	0,00	0,26			4,62
02.07.16	24,00	-	165,87	7,58	158,29	28,67	38,62	-9,95	7,00	5,00	4,20	7,32	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34	-	38,06	0,00	0,28			4,48
03.07.16	24,00	-	849,19	200,04	649,15	68,12	70,95	-2,83	7,00	5,00	43,32	5,09	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	-	62,66	0,00	0,32			43,64
04.07.16	24,00	-	452,90	117,58	335,32	70,55	72,44	-1,89	7,00	5,00	23,02	7,65	0,00	0,00	7,73	0,00	7,73	-	56,13	0,00	0,43			23,45
05.07.16	24,00	-	43,58	0,00	43,58	37,17	29,46	7,71	7,00	5,00	1,31	7,51	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	-	41,54	0,00	0,31			1,62
06.07.16	24,00	-	816,22	174,81	641,41	68,19	69,49	-1,30	7,00	5,00	43,22	5,08	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	-	59,64	0,00	0,30			43,53
07.07.16	24,00	-	1284,68	290,50	994,18	70,61	70,65	-0,04	7,00	5,00	69,95	4,20	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	-	70,77	0,00	0,30			70,25
08.07.16	24,00	-	1111,10	282,67	828,43	71,51	71,55	-0,04	7,00	5,00	58,94	4,52	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63	-	71,63	0,00	0,32			59,27
09.07.16	24,00	-	1213,13	288,93	924,20	72,25	72,26	-0,01	7,00	5,00	66,56	3,74	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81	-	72,26	0,00	0,27			66,83
10.07.16	24,00	-	1185,01	285,05	899,96	71,87	71,90	-0,03	7,00	5,00	64,42	4,14	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	-	71,86	0,00	0,30			64,72
11.07.16	24,00	-	1100,30	278,67	821,63	72,05	72,10	-0,05	7,00	5,00	58,94	4,05	0,00	0,00	4,11	0,00	4,11	-	72,23	0,00	0,29			59,23
12.07.16	24,00	-	1037,66	280,90	756,76	72,62	72,65	-0,03	7,00	5,00	54,65	4,62	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73	-	72,67	0,00	0,34			54,98
13.07.16	24,00	-	1079,43	285,43	794,00	72,45	72,48	-0,03	7,00	5,00	57,25	4,20	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	-	72,44	0,00	0,30			57,56
14.07.16	24,00	-	1120,84	288,30	832,54	73,09	73,15	-0,06	7,00	5,00	60,53	4,88	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-	73,09	0,00	0,36			60,88
15.07.16	24,00	-	967,75	290,91	676,84	73,67	73,69	-0,02	7,00	5,00	49,63	3,59	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	-	73,65	0,00	0,26			49,89
16.07.16	24,00	-	1028,10	292,06	736,04	73,54	73,58	-0,04	7,00	5,00	53,84	4,41	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52	-	73,62	0,00	0,32			54,16
17.07.16	24,00	-	990,21	287,72	702,49	74,01	74,04	-0,03	7,00	5,00	51,65	5,17	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	-	74,10	0,00	0,38			52,03
18.07.16	24,00	-	966,23	288,02	678,21	74,66	74,69	-0,03	7,00	5,00	50,37	3,97	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	-	74,83	0,00	0,30			50,67
19.07.16	24,00	-	936,70	279,08	657,62	74,75	74,78	-0,03	7,00	5,00	48,93	3,58	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	-	74,72	0,00	0,27			49,19
20.07.16	24,00	-	924,80	265,14	659,66	73,80	73,82	-0,02	7,00	5,00	48,40	4,34	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	-	73,71	0,00	0,32			48,72
21.07.16	24,00	-	888,28	251,49	636,79	73,09	73,10	-0,01	7,00	5,00	46,23	4,77	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86	-	73,20	0,00	0,35			46,58
22.07.16	24,00	-	857,62	245,11	612,51	73,29	73,31	-0,02	7,00	5,00	44,69	3,32	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	-	73,25	0,00	0,24			44,93
23.07.16	24,00	-	836,11	238,45	597,66	73,21	73,22	-0,01	7,00	5,00	43,51	3,68	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	-	73,25	0,00	0,27			43,78
Среднее	24,00	-	870,99	227,22	643,77	66,98	67,67	-0,69	7,00	5,00	45,56	4,85	-	-	4,92	-	4,92	-	66,67	-	0,31	-	-	45,87
Итого	552,00		20032,71	5226,10	14806,61						1047,91	111,61	0,00	0,00	113,21	0,00	113,21	0,00			7,10	0,00	0,00	1055,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	43626,48	31708,67	1398,35	0,00	1429,28	0,00	1533,36	-	-
	24.07.16 03:00	62340,87	36687,20	1489,53	0,00	1521,97	0,00	2528,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта