Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 100 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	8,32	3,92	4,40	46,99	52,34	-5,35	7,00	5,00	-0,34	10,97	-	-	11,09	-	11,09	-	48,04	-	0,53			0,19
02.07.16	24,00	-	46,57	38,70	7,87	68,11	67,64	0,47	7,00	5,00	0,04	7,63	-	-	7,80	-	7,80	-	68,12	-	0,52			0,56
03.07.16	24,00	-	47,49	39,91	7,58	71,71	71,29	0,42	7,00	5,00	0,04	7,34	-	-	7,52	-	7,52	-	71,57	-	0,53			0,56
04.07.16	24,00	-	47,46	40,12	7,34	67,54	67,51	0,03	7,00	5,00	0,02	7,23	-	-	7,41	-	7,41	-	65,45	-	0,48			0,50
05.07.16	24,00	-	38,59	27,50	11,09	46,78	47,82	-1,04	7,00	5,00	0,01	11,05	-	-	11,14	-	11,14	-	43,42	-	0,48			0,49
06.07.16	24,00	-	14,57	10,40	4,17	33,67	33,59	0,08	7,00	5,00	0,00	4,16	-	-	4,16	-	4,16	-	33,35	-	0,14			0,14
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,13	17,68	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,52	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,73	17,26	0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,88	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,16	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,66	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,00	17,76	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,00	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	18,07	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,66	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,60	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,66	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,92	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,76	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,89	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,65	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,70	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,92	18,77	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,96	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,89	18,65	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	26,75	18,77	7,98	52,69	52,33	0,36	7,00	5,00	-0,06	9,33	-	-	9,43	-	9,43	-	51,91	-	0,49			0,43
21.07.16	24,00	-	7,36	8,39	-1,03	43,29	43,72	-0,43	7,00	5,00	-0,47	10,20	-	-	10,26	-	10,26	-	42,80	-	0,44			-0,03
22.07.16	24,00	-	46,06	37,92	8,14	54,63	54,23	0,40	7,00	5,00	-0,10	10,59	-	-	10,74	-	10,74	-	53,10	-	0,56			0,46
23.07.16	24,00	-	54,25	46,97	7,28	66,74	66,38	0,36	7,00	5,00	0,02	7,30	-	-	7,46	-	7,46	-	66,72	-	0,49			0,50
Среднее	24,00	-	14,67	11,85	2,82	34,47	34,53	-0,06	7,00	5,00	-0,04	3,73	-	-	3,78	-	3,78	-	34,17	-	0,20	-	-	0,17
Итого	552,00		337,42	272,60	64,82						-0,84	85,80	0,00	0,00	87,01	0,00	87,01	0,00			4,64	0,00	0,00	3,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	45807,19	38454,01	15369,28	-	15746,16	-	1377,25	-	-
	24.07.16 03:00	46023,26	38627,45	15426,89	-	15804,44	-	1379,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСП ТЭК ГОЗ