Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 101
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	*	11,77	18,61	-6,85	51,64	53,09	-1,45	7,30	3,60	-1,37	21,18	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	46,80	0,00	0,99			-0,38
02.07.16	24.00	*	80,44	64,55	15,89	67,65	66,23	1,43	7,30	3,60	0,13	16,28	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	-	63,93	0,00	1,04			1,17
03.07.16	24.00	*	88,39	72,86	15,54	71,10	69,32	1,78	7,30	3,60	0,20	15,09	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	69,04	0,00	1,04			1,24
04.07.16	24.00	*	89,78	73,17	16,61	67,98	68,13	-0,15	7,30	3,60	0,10	16,30	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	62,65	0,00	1,02			1,13
05.07.16	24.00	*	61,86	46,14	15,73	50,01	50,36	-0,35	7,30	3,60	0,11	15,59	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	42,68	0,00	0,67			0,78
06.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	23,16	23,19	-0,04	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,59	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	20,66	20,41	0,25	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,84	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,97	19,86	0,11	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,15	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,47	19,38	0,09	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,74	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,68	19,56	0,12	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,47	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,85	19,73	0,12	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,75	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,97	19,89	0,09	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,91	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	20,00	19,88	0,12	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,45	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,86	19,71	0,15	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,79	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,78	19,63	0,15	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,58	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,69	19,55	0,14	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,48	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,85	19,64	0,21	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,91	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,67	19,52	0,15	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,66	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24.00		0,00	0,00	0,00	19,83	19,64	0,19	7,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,96	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24.00	*	41,44	27,21	14,23	54,55	54,51	0,05	7,30	3,60	0,03	14,00	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	53,82	0,00	0,75			0,78
21.07.16	24.00	*	2,85	24,06	-21,21	50,76	42,61	8,15	7,30	3,60	-1,94	25,18	0,00	0,00	25,39	0,00	25,39	-	42,14	0,00	1,06			-0,88
22.07.16	24.00	*	0,00	23,45	-23,45	47,09	47,34	-0,24	7,30	3,60	-2,19	23,54	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	45,75	0,00	1,08			-1,11
23.07.16	24.00	*	0,00	17,83	-17,83	48,14	58,74	-10,60	7,30	3,60	-2,07	17,90	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	56,78	0,00	1,02			-1,05
Среднее	24,00	-	16,37	16,00	0,38	34,36	34,34	0,02	7,30	3,60	0,30	7,18	-	-	7,27	-	7,27	-	32,47	-	0,38	-	-	0,07
Итого	552,00		376,54	367,89	8,66						-7,00	165,06	0,00	0,00	167,29	0,00	167,29	0,00			8,68	0,00	0,00	1,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	68892,82	59506,26	13464,81	0,00	13776,53	0,00	1870,25	945,51	-
	24.07.16 03:00	69080,86	59715,41	13578,58	0,00	13891,68	0,00	1869,55	951,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСТ ГВС ПЗ