Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	1,23	6,53	-5,30	48,69	53,68	-4,99	7,00	5,00	-0,81	10,69	-	-	10,83	-	10,83	-	50,88	-	0,55			-0,27
02.07.16	24.00	-	0,84	67,10	-66,26	65,64	68,19	-2,55	7,00	5,00	-5,07	8,31	-	-	8,50	-	8,50	-	68,78	-	0,57			-4,50
03.07.16	24.00	-	0,74	68,89	-68,15	71,78	71,81	-0,03	7,00	5,00	-5,39	7,25	-	-	7,45	-	7,45	-	71,73	-	0,52			-4,87
04.07.16	24.00	-	0,58	68,12	-67,54	71,85	67,99	3,86	7,00	5,00	-5,09	8,02	-	-	8,16	-	8,16	-	65,48	-	0,53			-4,57
05.07.16	24.00	-	0,72	46,27	-45,55	52,00	48,11	3,89	7,00	5,00	-2,81	14,35	-	-	14,51	-	14,51	-	44,71	-	0,64			-2,17
06.07.16	24.00	-	0,36	17,19	-16,83	32,19	33,85	-1,66	7,00	5,00	-0,71	4,42	-	-	4,43	-	4,43	-	33,20	-	0,15			-0,56
07.07.16	24.00	-	0,12	0,00	0,12	18,08	17,91	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,00			0,00
08.07.16	24.00	-	0,18	0,00	0,18	17,46	17,49	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,35	-	0,00			0,00
09.07.16	24.00	-	0,12	0,00	0,12	17,32	17,21	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,16	-	0,00			0,00
10.07.16	24.00	-	0,30	0,00	0,30	17,35	17,48	-0,13	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,58	-	0,00			0,01
11.07.16	24.00	-	0,24	0,00	0,24	17,71	17,68	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,79	-	0,00			0,00
12.07.16	24.00	-	0,79	0,00	0,79	18,15	18,28	-0,13	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,41	-	0,00			0,01
13.07.16	24.00	-	1,04	0,00	1,04	18,24	18,32	-0,08	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,02
14.07.16	24.00	-	1,08	0,00	1,08	18,25	18,28	-0,03	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,48	-	0,00			0,02
15.07.16	24.00	-	1,13	0,00	1,13	18,32	18,35	-0,03	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,02
16.07.16	24.00	-	1,37	0,00	1,37	18,27	18,33	-0,06	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00			0,03
17.07.16	24.00	-	1,73	0,00	1,73	18,22	18,23	-0,01	7,00	5,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,03
18.07.16	24.00	-	0,66	0,00	0,66	18,58	18,44	0,14	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,01
19.07.16	24.00	-	0,45	0,00	0,45	18,05	18,13	-0,08	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00			0,01
20.07.16	24.00	-	0,59	33,06	-32,47	18,18	52,99	-34,81	7,00	5,00	-2,26	10,09	-	-	10,21	-	10,21	-	52,41	-	0,53			-1,73
21.07.16	24.00	-	0,57	51,17	-50,60	47,96	45,94	2,02	7,00	5,00	-2,80	11,18	-	-	11,25	-	11,25	-	44,51	-	0,50			-2,30
22.07.16	24.00	-	0,61	69,05	-68,44	43,08	53,73	-10,65	7,00	5,00	-4,20	10,34	-	-	10,48	-	10,48	-	52,43	-	0,54			-3,66
23.07.16	24.00	-	0,24	76,63	-76,39	66,91	67,35	-0,44	7,00	5,00	-5,66	8,07	-	-	8,24	-	8,24	-	67,16	-	0,54			-5,12
Среднее	24,00	-	0,68	21,91	-21,23	32,71	34,69	-1,98	7,00	5,00	-1,51	4,03	-	-	4,09	-	4,09	-	34,22	-	0,22	-	-	-1,29
Итого	552,00		15,69	504,01	-488,32						-34,64	92,72	0,00	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00			5,06	0,00	0,00	-29,58

ОСТ ТЭК ПОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	17584,37	20392,15	3643,88	-	3731,00	-	196,56	-	-
	24.07.16 03:00	17597,19	20754,34	3710,68	-	3798,62	-	196,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.