Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 18,13

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,28	10,89	-1,61	50,08	54,96	-4,88	7,00	5,00	-1,00	16,91	-	-	17,14	-	17,14	-	52,18	-	0,88			-0,12
02.07.16	24,00	-	103,92	90,99	12,93	68,47	68,22	0,25	7,00	5,00	0,06	12,38	-	-	12,66	-	12,66	-	68,92	-	0,85			0,91
03.07.16	24,00	-	106,96	93,57	13,39	72,04	71,84	0,20	7,00	5,00	0,03	13,30	-	-	13,60	-	13,60	-	72,29	-	0,96			0,99
04.07.16	24,00	-	105,39	93,63	11,76	67,89	67,91	-0,02	7,00	5,00	0,00	12,15	-	-	12,38	-	12,38	-	66,61	-	0,81			0,80
05.07.16	24,00	-	85,53	64,27	21,26	46,98	48,04	-1,06	7,00	5,00	0,02	20,97	-	-	21,16	-	21,16	-	43,72	-	0,92			0,94
06.07.16	24,00	-	29,88	22,74	7,14	33,85	33,95	-0,10	7,00	5,00	0,01	6,97	-	-	6,99	-	6,99	-	33,59	-	0,24			0,24
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,78	18,91	0,87	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,81	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,11	18,28	0,83	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,25	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,78	18,03	0,75	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,09	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,89	18,19	0,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,89	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,11	18,54	0,57	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,17	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,31	18,76	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,53	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,22	18,77	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,37	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	18,63	0,50	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,59	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	18,56	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,14	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,06	18,59	0,47	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	19,62	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,09	18,59	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,98	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,15	18,60	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,15	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,34	0,54	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,60	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	10,46	-10,46	19,36	51,98	-32,62	7,00	5,00	-1,08	10,41	-	-	10,54	-	10,54	-	51,90	-	0,54			-0,54
21.07.16	24,00	-	16,17	35,94	-19,77	44,14	45,07	-0,93	7,00	5,00	-1,79	19,86	-	-	20,05	-	20,05	-	45,56	-	0,91			-0,88
22.07.16	24,00	-	66,78	60,95	5,83	49,25	49,47	-0,22	7,00	5,00	-0,25	10,26	-	-	10,39	-	10,39	-	52,08	-	0,53			0,28
23.07.16	24,00	-	114,71	101,74	12,97	67,74	67,59	0,15	7,00	5,00	0,06	12,41	-	-	12,67	-	12,67	-	67,92	-	0,84			0,90
Среднее	24,00	-	27,77	25,44	2,32	33,41	34,77	-1,37	7,00	5,00	-0,17	5,90	-	-	5,99	-	5,99	-	34,95	-	0,33	-	-	0,15
Итого	552,00		638,62	585,18	53,44						-3,95	135,80	0,00	0,00	137,76	0,00	137,76	0,00			7,48	0,00	0,00	3,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	61263,99	51378,09	9718,35	-	9951,07	-	2044,47	-	-
	24.07.16 03:00	61682,99	51768,52	9811,38	-	10045,24	-	2046,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.