Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	6,82	7,80	-0,98	47,07	51,99	-4,92	7,00	5,00	-0,65	11,78	-	11,78	11,92	-	11,92	-	48,84	-	0,58			-0,07
02.07.16	24,00	-	65,80	57,35	8,45	67,44	67,05	0,39	7,00	5,00	0,02	8,53	-	8,53	8,75	-	8,75	-	67,72	-	0,58			0,59
03.07.16	24,00	-	67,54	58,48	9,06	71,13	70,80	0,33	7,00	5,00	0,00	9,34	-	9,34	9,54	-	9,54	-	71,09	-	0,66			0,67
04.07.16	24,00	-	66,35	58,68	7,67	67,14	67,04	0,10	7,00	5,00	-0,04	8,48	-	8,48	8,68	-	8,68	-	65,83	-	0,56			0,52
05.07.16	24,00	-	53,81	39,72	14,09	46,66	47,55	-0,89	7,00	5,00	0,00	14,31	-	14,31	14,47	-	14,47	-	43,72	-	0,62			0,62
06.07.16	24,00	-	18,80	14,41	4,39	33,69	33,62	0,07	7,00	5,00	0,00	4,43	-	4,43	4,43	-	4,43	-	33,43	-	0,15			0,15
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,05	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,30	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,25	17,20	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,24	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,90	16,84	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	16,92	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,00	16,96	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,07	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,19	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,32	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,65	17,63	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,68	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,77	17,76	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,78	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,82	17,73	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,86	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,79	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,86	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,91	17,87	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	17,93	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,99	17,83	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,14	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	18,05	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,21	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	17,93	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	18,14	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	1,87	11,28	-9,41	50,25	47,99	2,26	7,00	5,00	-0,87	9,25	-	9,25	9,34	-	9,34	-	47,25	-	0,44			-0,43
21.07.16	24,00	-	3,78	17,75	-13,97	41,62	44,20	-2,58	7,00	5,00	-1,35	17,13	-	17,13	17,30	-	17,30	-	43,27	-	0,74			-0,60
22.07.16	24,00	-	4,16	13,03	-8,87	43,30	49,86	-6,56	7,00	5,00	-1,13	14,56	-	14,56	14,72	-	14,72	-	46,80	-	0,68			-0,44
23.07.16	24,00	-	3,72	12,72	-9,00	55,70	61,01	-5,31	7,00	5,00	-1,30	12,82	-	12,82	13,03	-	13,03	-	59,15	-	0,76			-0,55
Среднее	24,00	-	12,72	12,66	0,06	32,78	33,48	-0,70	7,00	5,00	-0,23	4,81	-	4,81	4,88	-	4,88	-	32,94	-	0,25	-	-	0,02
Итого	552,00		292,65	291,22	1,43						-5,31	110,63	0,00	110,63	112,18	0,00	112,18	0,00			5,76	0,00	0,00	0,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	46192,39	39405,43	9234,74	-	9443,90	-	1421,55	-	-
	24.07.16 03:00	46336,78	39565,89	9315,60	-	9525,74	-	1420,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 29 ИЮЛ 2016 г.

Дет ТОЛЬ ГВЗ