Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	14,22	10,09	4,13	46,20	53,98	-7,78	7,00	5,00	-1,00	22,86	-	-	23,10	-	23,10	-	49,02	-	1,12			0,12
02.07.16	24,00	-	107,11	94,03	13,08	68,14	67,97	0,17	7,00	5,00	-0,03	13,67	-	-	13,94	-	13,94	-	68,51	-	0,94			0,91
03.07.16	24,00	-	110,20	96,11	14,09	71,94	71,85	0,09	7,00	5,00	-0,04	14,90	-	-	15,27	-	15,27	-	71,99	-	1,07			1,03
04.07.16	24,00	-	110,42	95,21	15,21	67,97	68,24	-0,27	7,00	5,00	-0,08	16,56	-	-	16,90	-	16,90	-	66,11	-	1,10			1,01
05.07.16	24,00	-	84,21	62,81	21,40	47,57	48,73	-1,16	7,00	5,00	-0,04	22,26	-	-	22,48	-	22,48	-	44,36	-	0,99			0,95
06.07.16	24,00	-	30,30	21,75	8,55	34,09	34,27	-0,18	7,00	5,00	-0,01	8,75	-	-	8,79	-	8,79	-	33,83	-	0,30			0,29
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,11	19,40	0,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,80	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,55	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,79	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	18,08	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,24	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,08	17,99	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,17	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	18,02	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,21	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,21	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,42	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,28	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,47	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,13	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,38	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	18,08	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,18	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,38	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,31	18,13	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,39	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,34	18,14	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,43	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,98	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,26	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	11,34	-11,34	18,54	49,91	-31,37	7,00	5,00	-1,12	11,24	-	-	11,36	-	11,36	-	49,64	-	0,56			-0,56
21.07.16	24,00	-	0,00	21,91	-21,91	21,06	45,23	-24,17	7,00	5,00	-1,95	21,73	-	-	21,94	-	21,94	-	44,99	-	0,98			-0,97
22.07.16	24,00	-	56,83	56,80	0,03	63,06	59,63	3,43	7,00	5,00	-0,70	17,76	-	-	18,00	-	18,00	-	51,70	-	0,92			0,21
23.07.16	24,00	-	123,93	109,89	14,04	67,60	67,55	0,05	7,00	5,00	-0,06	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	67,56	-	1,02			0,96
Среднее	24,00	-	27,71	25,21	2,49	32,43	34,98	-2,55	7,00	5,00	-0,22	7,17	-	-	7,27	-	7,27	-	34,26	-	0,39	-	-	0,17
Итого	552,00		637,22	579,94	57,28						-5,03	164,84	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	0,00			8,98	0,00	0,00	3,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	22624,38	19176,47	3657,24	-	3751,53	-	715,32	-	-
	24.07.16 03:00	23031,18	19557,49	3770,37	-	3866,13	-	737,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Начальник производства
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСТ ГВВ ПЗ