Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	143,39	145,93	-2,54	64,62	64,23	0,39	7,00	5,00	0,00	12,09	-	-	12,29	-	12,29	-	56,38	-	0,68			0,68
02.07.16	24,00	-	303,36	293,15	10,21	70,83	70,79	0,04	7,00	5,00	0,00	11,01	-	-	11,27	-	11,27	-	70,58	-	0,78			0,78
03.07.16	24,00	-	302,38	293,61	8,77	72,44	72,39	0,05	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,87	-	9,87	-	72,13	-	0,70			0,70
04.07.16	24,00	-	282,87	271,95	10,92	58,09	58,07	0,02	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,70	-	11,70	-	57,44	-	0,66			0,66
05.07.16	24,00	-	158,74	143,29	15,45	38,68	38,58	0,10	7,00	5,00	0,00	15,01	-	-	15,11	-	15,11	-	39,16	-	0,59			0,59
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,89	18,91	-1,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,95	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,22	18,05	-0,83	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,04	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,91	17,59	-0,68	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,65	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,37	17,87	-0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,23	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,03	18,35	-0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,94	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,60	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,29	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,61	18,82	-0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,60	18,80	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,53	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,84	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,74	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,61	18,76	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,68	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,04	19,01	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,06	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,45	18,55	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,46	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	2,98	-2,98	18,71	29,05	-10,34	7,00	5,00	0,00	2,99	-	-	3,00	-	3,00	-	28,96	-	0,09			0,09
20.07.16	24,00	-	0,00	15,12	-15,12	19,62	41,82	-22,20	7,00	5,00	0,00	15,04	-	-	15,16	-	15,16	-	41,59	-	0,62			0,62
21.07.16	24,00	-	19,69	34,54	-14,85	49,00	45,59	3,41	7,00	5,00	0,00	16,74	-	-	16,89	-	16,89	-	41,78	-	0,70			0,70
22.07.16	24,00		19,69	34,54	-14,85	49,00	45,59	3,41	7,00	5,00	0,00	16,74	-	-	16,89	-	16,89	-	41,78	-	0,70			0,70
23.07.16	24,00		19,69	34,54	-14,85	49,00	45,59	3,41	7,00	5,00	0,00	16,74	-	-	16,89	-	16,89	-	41,78	-	0,70			0,70
Среднее	24,00	-	54,34	55,20	-0,86	31,58	32,72	-1,14	7,00	5,00	-	5,55	-	-	5,61	-	5,61	-	31,61	-	0,27	-	-	0,27
Итого	552,00		1249,81	1269,65	-19,84						0,00	127,54	0,00	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00			6,23	0,00	0,00	6,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 29 ИЮЛ 2016 г.

всем тепл ГВ