Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,91	4,87	5,04	47,27	52,87	-5,60	7,00	5,00	0,00	12,96	-	-	13,10	-	13,10	-	48,08	-	0,62			0,62
02.07.16	24,00	-	53,40	46,54	6,86	68,13	67,71	0,42	7,00	5,00	0,00	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	68,18	-	0,50			0,50
03.07.16	24,00	-	54,63	47,86	6,77	71,87	71,53	0,34	7,00	5,00	0,00	7,25	-	-	7,43	-	7,43	-	71,64	-	0,52			0,52
04.07.16	24,00	-	56,39	47,81	8,58	67,67	67,81	-0,14	7,00	5,00	0,00	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	65,18	-	0,61			0,61
05.07.16	24,00	-	47,40	32,56	14,84	46,88	48,16	-1,28	7,00	5,00	0,00	15,24	-	-	15,37	-	15,37	-	43,58	-	0,66			0,66
06.07.16	24,00	-	15,31	11,35	3,96	34,24	34,07	0,17	7,00	5,00	0,00	4,12	-	-	4,12	-	4,12	-	34,00	-	0,14			0,14
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,98	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	0,04	-	17,55	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,39	17,39	0,00	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	17,14	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,10	17,08	0,02	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	0,04	-	16,95	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,42	17,29	0,13	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	17,48	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,84	17,66	0,18	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	0,04	-	17,99	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,17	0,19	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	18,60	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,25	0,16	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	18,49	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,13	0,24	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	0,04	-	18,41	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,09	0,19	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,23	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,12	0,18	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,21	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	18,03	0,29	7,00	5,00	0,00	0,04	-	-	0,04	-	0,04	-	18,17	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	18,18	0,21	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	18,15	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,45	18,23	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	13,97	-13,97	26,98	41,49	-14,51	7,00	5,00	0,00	13,65	-	-	13,77	-	13,77	-	41,07	-	0,56			0,56
21.07.16	24,00	-	0,00	11,48	-11,48	33,45	44,75	-11,30	7,00	5,00	0,00	11,29	-	-	11,39	-	11,39	-	44,02	-	0,50			0,50
22.07.16	24,00		0,00	11,48	-11,48	33,45	44,75	-11,30	7,00	5,00	0,00	11,29	-	-	11,39	-	11,39	-	44,02	-	0,50			0,50
23.07.16	24,00		0,00	11,48	-11,48	33,45	44,75	-11,30	7,00	5,00	0,00	11,29	-	-	11,39	-	11,39	-	44,02	-	0,50			0,50
Среднее	24,00	-	10,31	10,41	-0,10	30,35	32,63	-2,28	7,00	5,00	-	4,53	-	-	4,58	-	4,58	-	32,07	-	0,22	-	-	0,22
Итого	552,00		237,04	239,40	-2,36						0,00	104,15	0,00	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00			5,10	0,00	0,00	5,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 29 ИЮЛ 2016 г.