Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,97	17,14	-7,17	44,22	47,47	-3,25	7,00	5,00	0,00	18,26	-	-	18,45	-	18,45	-	45,40	-	0,83			0,83
02.07.16	24,00	-	11,24	20,35	-9,11	45,54	46,89	-1,35	7,00	5,00	0,00	16,86	-	-	17,04	-	17,04	-	45,29	-	0,77	-	-	0,77
03.07.16	24,00	-	11,24	20,35	-9,11	45,54	46,89	-1,35	7,00	5,00	0,00	16,86	-	-	17,04	-	17,04	-	45,29	-	0,77	-	-	0,77
04.07.16	24,00	-	11,24	20,35	-9,11	45,54	46,89	-1,35	7,00	5,00	0,00	16,86	-	-	17,04	-	17,04	-	45,29	-	0,77	-	-	0,77
05.07.16	24,00	-	11,24	20,35	-9,11	45,54	46,89	-1,35	7,00	5,00	0,00	16,86	-	-	17,04	-	17,04	-	45,29	-	0,77	-	-	0,77
06.07.16	24,00	-	41,67	42,17	-0,50	34,80	32,10	2,70	7,00	5,00	0,00	18,07	-	-	18,17	-	18,17	-	34,64	-	0,63			0,63
07.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	19,83	19,56	0,27	7,00	5,00	0,00	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	19,39	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	19,00	18,80	0,20	7,00	5,00	0,00	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	18,66	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,53	18,32	0,21	7,00	5,00	0,00	0,16	-	-	0,16	-	0,16	-	18,13	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	6,49	-6,49	18,41	18,20	0,21	7,00	5,00	0,00	0,15	-	-	0,15	-	0,15	-	18,03	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,45	18,23	0,22	7,00	5,00	0,00	0,08	-	-	0,08	-	0,08	0,08	18,09	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,75	18,49	0,26	7,00	5,00	0,00	0,10	-	-	0,10	-	0,10	-	18,61	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	6,49	-6,49	18,83	18,59	0,24	7,00	5,00	0,00	0,10	-	-	0,10	-	0,10	-	18,48	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,78	18,55	0,23	7,00	5,00	0,00	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	18,44	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,77	18,48	0,29	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,55	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,76	18,51	0,25	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,49	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,73	18,48	0,25	7,00	5,00	0,00	0,24	-	-	0,24	-	0,24	-	18,39	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	6,51	-6,51	18,86	18,56	0,30	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,54	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	6,50	-6,50	18,70	18,44	0,26	7,00	5,00	0,00	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	18,38	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	7,41	-7,41	18,48	18,34	0,14	7,00	5,00	0,00	1,49	-	-	1,49	-	1,49	-	18,96	-	0,03			0,03
21.07.16	24,00	-	0,00	15,24	-15,24	24,69	33,88	-9,19	7,00	5,00	0,00	18,59	-	-	18,67	-	18,67	-	33,66	-	0,62			0,62
22.07.16	24,00		0,00	15,24	-15,24	24,69	33,88	-9,19	7,00	5,00	0,00	18,59	-	-	18,67	-	18,67	-	33,66	-	0,62			0,62
23.07.16	24,00		0,00	15,24	-15,24	24,69	33,88	-9,19	7,00	5,00	0,00	18,59	-	-	18,67	-	18,67	-	33,66	-	0,62			0,62
Среднее	24,00	-	4,20	12,10	-7,90	26,01	27,32	-1,31	7,00	5,00	-	7,08	-	-	7,13	-	7,13	-	27,01	-	0,28	-	-	0,28
Итого	552,00		96,60	278,33	-181,73						0,00	162,82	0,00	0,00	164,07	0,00	164,07	0,00			6,41	0,00	0,00	6,41

160,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,07** куб.м.
160,79

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.