

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 144 / СДЮ-НВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исконник: Обуховский З-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июль 2016
 Договор: 8730.038.1
 Стройм. Адрес: Садовая 144
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятнадцатая

Телефон:

Узел учета: СДЮ-НВС
 Код УУТЗ:
 Рассчитывать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Часовые и счетчик архива в файлах: ВК7-207107-С(С)0716.Сх

Вычислитель: ВК7-7 № 207107
 Подсчет тр.(M1):
 Оборот тр.(M2):
 Тр-д. ГВС(M3):
 Тр. шихр. ГВС(M4):
 Тр. подпитки(V):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nxв)-M2*(P2-nxв)
 лето: Q=M1*(P1-nxв)-M2*(P2-nxв)

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: ТСП-Н
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Таб. гр.С= 18.13

Договорные нагрузки, Гкал/Час:
 Договорные расходы (гр.СГТ): Гкал/Час:
 Договорные расходы (гр.СГТ): Гкал/Час:
 Договорные расходы (гр.СГТ): Гкал/Час:

Qотгр=0.174
 Qгр.ср=0.0946
 Qгр.ср=0.0946
 Qгр.ср=0.0946
 Qгр.ср=0.0946

Q общ. 0.17

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотопре						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	DTG	Uотоп		T3	T4	Qгр.ср. общ.	Qгр.нал.	Qгр.гвс	Q общ.
01.07.16	24.00	-	10.04	7.83	2.21	49.39	53.64	-4.25	7.00	5.00	0.00	-0.51	11.87	-	-	12.02	-	12.02	-	50.58	-	0.60	0.60	0.09	0.09
02.07.16	24.00	-	48.89	35.78	9.11	67.97	67.60	0.37	7.00	5.00	0.00	0.06	8.44	-	-	8.60	-	8.60	-	68.07	-	0.58	0.58	0.64	0.64
03.07.16	24.00	-	49.50	40.81	8.69	71.20	70.84	0.36	7.00	5.00	0.00	0.06	8.33	-	-	8.30	-	8.30	-	71.22	-	0.58	0.58	0.66	0.66
04.07.16	24.00	-	50.48	40.66	9.82	66.73	66.79	-0.06	7.00	5.00	0.00	0.04	9.37	-	-	9.37	-	9.37	-	65.22	-	0.61	0.61	0.60	0.60
05.07.16	24.00	-	42.64	28.66	13.98	45.33	46.55	-1.22	7.00	5.00	0.00	0.03	13.33	-	-	13.47	-	13.47	-	42.38	-	0.57	0.57	0.60	0.60
06.07.16	24.00	-	13.92	9.77	4.15	32.55	32.56	-0.01	7.00	5.00	0.00	0.01	4.00	-	-	4.00	-	4.00	-	32.39	-	0.13	0.13	0.14	0.14
07.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.94	17.91	0.03	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.46	-	0.00	0.00	0.00	0.00
08.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.54	17.45	0.09	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.81	-	0.00	0.00	0.00	0.00
09.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.38	17.35	0.03	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.60	-	0.00	0.00	0.00	0.00
10.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.65	17.56	0.09	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.75	-	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.89	17.78	0.11	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.11	-	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.32	18.21	0.11	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.66	-	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.49	18.37	0.12	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.76	-	0.00	0.00	0.00	0.00
14.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.44	18.35	0.09	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.75	-	0.00	0.00	0.00	0.00
15.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.45	18.36	0.09	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.78	-	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.50	18.42	0.08	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.65	-	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.19	18.06	0.13	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.53	-	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.21	18.07	0.14	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.36	-	0.00	0.00	0.00	0.00
19.07.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.43	18.33	0.10	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.51	-	0.00	0.00	0.00	0.00
20.07.16	24.00	-	10.41	2.06	8.35	46.19	39.56	6.63	7.00	5.00	0.00	-0.02	9.99	-	-	9.68	-	9.68	-	44.11	-	0.42	0.42	0.40	0.40
21.07.16	24.00	-	6.10	15.79	-9.69	39.01	39.93	-0.92	7.00	5.00	0.00	-0.90	13.40	-	-	13.50	-	13.50	-	39.27	-	0.53	0.53	-0.37	-0.37
22.07.16	24.00	-	42.41	35.64	6.77	63.53	62.66	0.87	7.00	5.00	0.00	-0.13	9.43	-	-	9.60	-	9.60	-	63.26	-	0.59	0.59	0.47	0.47
23.07.16	24.00	-	47.86	39.43	8.43	67.49	67.16	0.33	7.00	5.00	0.00	0.03	8.19	-	-	8.37	-	8.37	-	67.28	-	0.55	0.55	0.59	0.59
Среднее	24.00	-	14.01	11.32	2.69	34.12	33.98	0.14	7.00	5.00	0.00	-0.06	4.16	-	-	4.22	-	4.22	-	34.02	-	0.22	0.22	0.17	0.17
Итого	552.00	-	322.25	260.43	61.82							2.32	95.75	-	-	97.11	-	97.11	-	34.02	-	5.16	5.16	3.94	3.94

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата время M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) Q СДЮ (Гкал) Q ГВС (Гкал) Тр.об. ч
 04.07.16 02:00 24010.74 18715.70 1087.86 - 12036.82 605.83
 24.07.16 04:00 24226.10 24226.10 18939.21 1155.16 12104.99 608.31

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Q:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

18.13 °C = -1.74 Гкал;
 97.11 куб.м. = 3.42 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 97.11 куб.м.

ИнфраХит Монтаж
 ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Удостоверение приборного учета
 Инженер-энергетик
 Ю.А. Давыдов
 2 июля 2016