Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8731.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 146
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	11,42	0,06	11,36	39,71	17,47	22,24	7,00	5,00	0,01	11,44	-	-	11,49	-	11,49	-	39,35	-	0,45			0,46
02.07.16	24,00	-	10,06	0,00	10,06	62,85	20,94	41,91	7,00	5,00	0,02	10,01	-	-	10,18	-	10,18	-	62,03	-	0,62			0,63
03.07.16	24,00	-	9,01	0,00	9,01	68,27	22,20	46,07	7,00	5,00	0,02	8,87	-	-	9,08	-	9,08	-	67,45	-	0,60			0,62
04.07.16	24,00	-	7,93	0,00	7,93	63,21	21,97	41,24	7,00	5,00	0,01	7,89	-	-	8,05	-	8,05	-	62,33	-	0,49			0,50
05.07.16	24,00	-	13,08	0,00	13,08	43,41	18,60	24,81	7,00	5,00	0,01	13,05	-	-	13,14	-	13,14	-	43,00	-	0,56			0,57
06.07.16	24,00	-	3,16	0,00	3,16	33,55	16,75	16,80	7,00	5,00	0,00	3,13	-	-	3,13	-	3,13	-	33,23	-	0,10			0,11
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,80	16,66	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,58	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,75	16,59	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,63	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,82	16,72	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,12	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,38	17,18	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,72	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	17,53	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,24	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,17	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,39	18,26	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,53	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,21	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,95	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,22	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,96	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,42	18,31	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,76	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,50	18,29	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,60	18,40	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,34	18,15	0,19	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	0,02	-	17,98	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,18	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,38	-	0,00			0,00
21.07.16	24,00	-	0,00	0,06	-0,06	18,37	17,64	0,73	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
22.07.16	24,00	-	7,87	0,00	7,87	58,11	18,82	39,29	7,00	5,00	0,01	7,79	-	-	7,91	-	7,91	-	57,55	-	0,45			0,46
23.07.16	24,00	-	8,80	0,00	8,80	63,18	20,13	43,05	7,00	5,00	0,01	8,74	-	-	8,89	-	8,89	-	62,32	-	0,54			0,56
Среднее	24,00	-	3,10	0,01	3,10	30,52	18,41	12,11	7,00	5,00	0,00	3,08	-	-	3,13	-	3,13	-	30,45	-	0,17	-	-	0,17
Итого	552,00		71,33	0,12	71,21						0,08	70,94	0,00	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00			3,82	0,00	0,00	3,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 18:00	16861,52	14239,47	2940,06	-	3007,59	-	616,07	-	-
	24.07.16 04:00	16898,09	14239,53	2976,43	-	3044,37	-	617,98	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта

Окт. Тяв ГВ