Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	9,06	6,57	2,49	41,45	47,18	-5,73	7,00	5,00	-0,43	11,87	-	-	11,96	-	11,96	-	42,76	-	0,51			0,07
02.07.16	24,00	-	52,67	43,59	9,08	65,66	65,30	0,36	7,00	5,00	0,05	8,62	-	-	8,76	-	8,76	-	64,80	-	0,56			0,61
03.07.16	24,00	-	55,27	46,31	8,96	70,09	69,69	0,40	7,00	5,00	0,08	8,21	-	-	8,40	-	8,40	-	69,96	-	0,57			0,65
04.07.16	24,00	-	54,99	46,26	8,73	67,03	67,02	0,01	7,00	5,00	0,08	7,91	-	-	8,09	-	8,09	-	64,86	-	0,51			0,59
05.07.16	24,00	-	46,64	32,22	14,42	47,38	48,53	-1,15	7,00	5,00	0,05	13,73	-	-	13,86	-	13,86	-	43,90	-	0,60			0,65
06.07.16	24,00	-	16,59	11,68	4,91	34,57	34,45	0,12	7,00	5,00	0,01	4,65	-	-	4,67	-	4,67	-	34,37	-	0,16			0,17
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,08	18,14	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,27	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,65	17,69	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,69	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,58	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,54	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	17,89	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,81	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,22	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,73	18,72	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,83	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,83	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,86	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,91	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,87	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,86	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,75	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,87	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,02	18,97	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,07	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,91	18,85	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,93	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,86	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,91	-	0,00			0,00
21.07.16	24,00	-	0,00	7,97	-7,97	21,37	38,97	-17,60	7,00	5,00	-0,62	8,09	-	-	8,16	-	8,16	-	38,60	-	0,31			-0,30
22.07.16	24,00	-	29,93	29,13	0,80	59,93	54,30	5,63	7,00	5,00	-0,40	13,18	-	-	13,30	-	13,30	-	47,32	-	0,62			0,23
23.07.16	24,00	-	55,90	46,60	9,30	65,18	64,90	0,28	7,00	5,00	0,02	9,44	-	-	9,65	-	9,65	-	63,93	-	0,61			0,62
Среднее	24,00	-	13,96	11,75	2,21	31,82	32,58	-0,76	7,00	5,00	0,05	3,73	-	-	3,78	-	3,78	-	31,74	-	0,19	-	-	0,14
Итого	552,00		321,05	270,33	50,72						-1,16	85,70	0,00	0,00	86,85	0,00	86,85	0,00			4,46	0,00	0,00	3,29

ост ТЭК ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	39708,02	31466,47	10783,00	-	11023,33	-	1331,82	-	-
	24.07.16 04:00	39913,24	31640,38	10841,08	-	11082,16	-	1333,85	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.