Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	6,58	5,57	1,01	51,48	51,36	0,12	7,00	5,00	-0,20	5,30	-	-	5,32	-	5,32	-	50,65	-	0,27			0,07
02.07.16	24,00	-	52,21	49,34	2,87	68,95	64,84	4,11	7,00	5,00	-0,87	18,49	-	-	18,91	-	18,91	-	68,70	-	1,27			0,40
03.07.16	24,00	-	53,03	50,09	2,94	72,04	67,91	4,13	7,00	5,00	-0,93	18,71	-	-	19,19	-	19,19	-	71,70	-	1,35			0,42
04.07.16	24,00	-	53,02	50,20	2,82	67,05	63,66	3,39	7,00	5,00	-0,87	18,63	-	-	19,03	-	19,03	-	66,28	-	1,24			0,36
05.07.16	24,00	-	40,49	35,12	5,37	45,98	44,40	1,58	7,00	5,00	-0,44	16,44	-	-	16,59	-	16,59	-	44,97	-	0,74			0,31
06.07.16	24,00	-	14,32	13,17	1,15	32,18	31,25	0,93	7,00	5,00	-0,12	5,40	-	-	5,40	-	5,40	-	31,87	-	0,17			0,05
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,00	20,67	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,57	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,11	19,93	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,71	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,59	19,46	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,20	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,64	19,61	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,34	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,88	19,80	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,63	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,34	20,27	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,13	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,48	20,38	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,28	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,52	20,37	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,30	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,60	20,44	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,28	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,57	20,44	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,33	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,56	20,35	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,32	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,74	20,53	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,55	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,65	20,44	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,46	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	6,68	3,22	3,46	51,85	44,66	7,19	7,00	5,00	-0,02	4,21	-	-	4,27	-	4,27	-	51,36	-	0,22			0,20
21.07.16	24,00	-	5,24	10,62	-5,38	41,39	42,08	-0,69	7,00	5,00	-0,45	5,88	-	-	5,89	-	5,89	-	40,96	-	0,24			-0,21
22.07.16	24,00	-	31,92	29,35	2,57	64,10	63,61	0,49	7,00	5,00	-0,10	4,64	-	-	4,69	-	4,69	-	62,11	-	0,29			0,19
23.07.16	24,00	-	39,86	36,04	3,82	67,91	67,34	0,57	7,00	5,00	0,03	3,74	-	-	3,79	-	3,79	-	67,22	-	0,25			0,28
Среднее	24,00	-	13,19	12,29	0,90	35,98	34,95	1,04	7,00	5,00	-0,17	4,41	-	-	4,48	-	4,48	-	35,52	-	0,26	-	-	0,09
Итого	552,00		303,35	282,72	20,63						-3,97	101,44	0,00	0,00	103,08	0,00	103,08	0,00			6,03	0,00	0,00	2,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	36546,45	33386,98	9844,95	-	10084,38	-	971,35	-	-
	24.07.16 04:00	36736,78	33563,43	9902,61	-	10142,72	-	972,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -1,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСТ ГВС ГВЗ